

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за
Октябрь 2023**

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 2) СПТ 941.20 № 97954

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 2-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу2, Гкал	Время работы, час
	t12 (C) ср/сут	G12 тн	P12, кгс/см ²	t22 (C) ср/сут	G22 тн	P22, кгс/см ²		
23.09.23	31,63	0,00	2,75	36,79	14,29	2,82	0,00	24
24.09.23	31,74	0,00	2,72	36,92	14,16	2,83	0,00	24
25.09.23	31,92	0,00	2,73	36,99	9,37	2,85	0,00	24
26.09.23	31,72	0,00	2,72	37,26	11,83	2,84	0,00	24
27.09.23	73,71	19,33	10,82	53,11	27,98	8,19	0,26	24
28.09.23	73,92	75,92	11,41	62,29	76,44	11,12	0,88	24
29.09.23	68,98	76,68	11,07	58,13	77,64	10,81	0,83	24
30.09.23	63,39	80,12	10,27	54,40	81,31	9,98	0,72	24
01.10.23	62,53	80,05	10,11	53,83	81,27	9,82	0,70	24
02.10.23	63,49	80,69	10,41	54,48	81,93	10,12	0,73	24
03.10.23	64,58	65,82	9,32	53,91	66,78	9,13	0,70	24
04.10.23	65,04	53,95	7,99	52,23	54,64	7,91	0,69	24
05.10.23	65,04	53,86	7,93	52,24	54,56	7,85	0,69	24
06.10.23	65,06	53,22	7,56	52,17	53,90	7,49	0,69	24
07.10.23	65,05	52,84	7,71	52,04	53,51	7,64	0,69	24
08.10.23	65,03	52,85	8,05	51,86	53,54	7,98	0,70	24
09.10.23	65,02	52,87	8,14	51,69	53,58	8,06	0,70	24
10.10.23	65,01	53,10	7,84	51,41	53,83	7,76	0,72	24
11.10.23	64,99	52,96	7,39	51,32	53,68	7,31	0,72	24
12.10.23	65,00	53,55	7,93	51,35	54,28	7,84	0,73	24
13.10.23	64,96	52,43	7,95	51,02	53,14	7,86	0,73	24
14.10.23	64,96	51,91	7,82	50,97	52,60	7,73	0,73	24
15.10.23	64,99	52,27	7,98	51,13	52,97	7,89	0,72	24
16.10.23	64,97	51,93	7,51	51,27	52,61	7,43	0,71	24
17.10.23	65,00	51,93	7,35	51,33	52,59	7,27	0,71	24
18.10.23	64,96	52,02	7,98	51,15	52,69	7,89	0,72	24
19.10.23	64,96	52,08	7,74	50,94	52,77	7,65	0,73	24
20.10.23	65,00	51,34	7,87	50,99	52,02	7,80	0,72	24
21.10.23	64,99	51,74	7,98	50,84	52,42	7,90	0,73	24
22.10.23	64,95	51,14	7,92	50,50	51,80	7,84	0,74	24
Итого:	61,09	1476,63	7,76	50,49	1554,12	7,59	18,37	720

Qотоп2 = 18,37 Гкал

Ответственный представитель
потребителя _____ Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 3, узел 4) СПТ 12625

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу3, Гкал	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу4, Гкал	Время работы, час
	t13 (C) ср/сут	G13 тн	P13, кгс/см²	t23 (C) ср/сут	G23 тн	P2, кгс/см²		t14 (C) ср/сут	G14 тн	P14, кгс/см²	t24 (C) ср/сут	G24 тн	P24, кгс/см²		
23.09.23	30,33	0,00	6,00	34,91	0,00	2,37	0,00	29,92	0,00	1,21	36,59	0,00	1,46	0,00	24
24.09.23	30,58	0,00	6,00	34,77	0,00	2,38	0,00	30,26	0,00	1,21	36,65	0,00	1,47	0,00	24
25.09.23	30,80	0,00	6,00	35,39	0,00	2,39	0,00	30,36	0,00	1,22	37,29	0,00	1,48	0,00	24
26.09.23	30,60	0,00	6,00	34,53	0,00	2,36	0,00	30,32	0,00	1,21	36,19	0,00	1,46	0,00	24
27.09.23	73,90	17,90	6,00	59,99	17,94	6,69	0,28	73,83	36,73	6,71	65,19	37,22	6,04	0,36	24
28.09.23	73,88	70,89	6,00	60,95	71,35	7,03	0,92	73,80	144,78	7,07	66,02	147,26	6,31	1,13	24
29.09.23	68,77	71,38	6,00	57,76	71,83	6,79	0,79	68,71	144,96	6,82	62,08	147,46	6,07	0,97	24
30.09.23	63,34	74,92	6,00	53,96	75,38	6,28	0,70	63,25	152,43	6,32	57,56	155,05	5,50	0,87	24
01.10.23	62,51	74,93	6,00	53,33	75,35	6,18	0,69	62,42	152,36	6,23	56,91	154,94	5,41	0,84	24
02.10.23	63,53	75,56	6,00	54,07	75,99	6,37	0,71	63,44	153,82	6,42	57,90	156,40	5,58	0,86	24
03.10.23	64,60	61,64	6,00	53,39	62,01	5,71	0,69	64,55	125,06	5,72	57,72	127,23	5,13	0,85	24
04.10.23	64,98	50,30	6,00	51,76	50,61	4,95	0,66	64,97	101,71	4,94	56,77	103,46	4,60	0,83	24
05.10.23	64,97	50,29	6,00	51,81	50,55	4,93	0,66	64,96	101,64	4,91	56,73	103,34	4,57	0,84	24
06.10.23	64,99	49,66	6,00	51,83	49,92	4,71	0,65	64,97	100,30	4,69	56,75	101,88	4,36	0,83	24
07.10.23	64,98	49,28	6,00	51,75	49,54	4,81	0,65	64,97	99,30	4,79	56,62	100,96	4,45	0,83	24
08.10.23	64,96	49,25	6,00	51,53	49,52	5,01	0,66	64,95	99,10	4,99	56,41	100,79	4,66	0,85	24
09.10.23	64,95	49,33	6,00	51,45	49,61	5,07	0,67	64,94	99,32	5,05	56,42	101,04	4,71	0,85	24
10.10.23	64,95	49,58	6,00	51,32	49,85	4,88	0,68	64,94	99,71	4,86	56,34	101,43	4,53	0,86	24
11.10.23	64,92	49,42	6,00	51,17	49,67	4,58	0,68	64,92	99,11	4,56	56,26	100,79	4,22	0,86	24
12.10.23	64,94	49,98	6,00	51,23	50,25	4,92	0,69	64,94	100,25	4,91	56,30	101,91	4,56	0,87	24
13.10.23	64,90	48,92	6,00	50,90	49,19	4,95	0,69	64,92	98,06	4,93	56,08	99,66	4,60	0,87	24
14.10.23	64,92	48,38	6,00	50,76	48,64	4,86	0,69	64,95	96,80	4,84	56,09	98,36	4,52	0,86	24
15.10.23	64,92	48,73	6,00	50,92	49,00	4,97	0,68	64,93	97,69	4,95	56,11	99,26	4,62	0,86	24
16.10.23	64,91	48,48	6,00	51,06	48,73	4,67	0,67	64,94	97,21	4,65	56,21	98,76	4,33	0,85	24
17.10.23	64,93	48,42	6,00	50,95	48,68	4,57	0,68	64,93	97,02	4,55	56,20	98,57	4,23	0,85	24
18.10.23	64,90	48,46	6,00	50,89	48,73	4,97	0,68	64,92	96,98	4,95	56,14	98,51	4,62	0,85	24
19.10.23	64,89	48,57	6,00	50,73	48,85	4,80	0,69	64,91	97,33	4,79	56,00	98,88	4,46	0,87	24
20.10.23	64,92	47,42	6,00	50,68	47,71	4,89	0,67	64,92	95,00	4,87	55,96	96,52	4,56	0,85	24
21.10.23	64,90	48,15	6,00	50,77	48,43	4,89	0,68	64,91	96,43	4,87	56,03	97,97	4,55	0,85	24
22.10.23	64,90	48,15	6,00	50,77	48,43	4,89	0,68	64,91	96,43	4,87	56,03	97,97	4,55	0,85	24
Итого:	60,89	1377,97	6,00	50,18	1385,75	4,90	17,58	60,82	2779,56	4,74	54,65	2825,62	4,39	22,02	720

Qотоп3 = 17,58 Гкал

Qотоп4 = 22,02 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО _____

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за**

Октябрь 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу1, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см ²	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см ²		
23.09.23	32.11	0.00	2.22	37.18	17.01	-0.06	0.00	24
24.09.23	32.22	0.00	2.20	37.28	16.00	-0.06	0.00	24
25.09.23	32.46	0.00	2.29	37.38	15.23	-0.05	0.00	24
26.09.23	32.27	0.00	2.21	37.45	16.97	-0.05	0.00	24
27.09.23	74.27	20.13	6.81	51.60	30.44	4.11	0.30	24
28.09.23	74.22	78.08	7.17	61.00	76.69	7.02	1.03	24
29.09.23	69.00	79.08	6.94	57.33	77.88	6.79	0.93	24
30.09.23	63.54	82.94	6.46	53.64	81.69	6.29	0.82	24
01.10.23	62.71	82.84	6.35	53.17	81.58	6.19	0.79	24
02.10.23	63.75	83.44	6.55	53.97	82.23	6.38	0.82	24
03.10.23	64.88	68.14	5.82	53.39	67.27	5.71	0.78	24
04.10.23	65.31	55.84	5.01	51.82	55.23	4.97	0.75	24
05.10.23	65.31	55.78	4.98	51.81	55.16	4.94	0.75	24
06.10.23	65.32	55.20	4.76	51.77	54.59	4.72	0.75	24
07.10.23	65.31	54.81	4.85	51.66	54.20	4.82	0.75	24
08.10.23	65.30	54.89	5.06	51.32	54.28	5.02	0.77	24
09.10.23	65.28	54.90	5.11	51.22	54.30	5.07	0.77	24
10.10.23	65.29	55.26	4.93	50.98	54.66	4.89	0.79	24
11.10.23	65.27	55.10	4.63	50.93	54.50	4.59	0.79	24
12.10.23	65.30	55.78	4.98	50.84	55.14	4.94	0.80	24
13.10.23	65.28	54.70	5.00	50.80	54.09	4.96	0.79	24
14.10.23	65.30	54.11	4.91	50.80	53.52	4.87	0.78	24
15.10.23	65.29	54.46	5.02	50.81	53.86	4.98	0.79	24
16.10.23	65.29	54.09	4.72	51.02	53.52	4.68	0.77	24
17.10.23	65.29	54.08	4.62	51.11	53.49	4.58	0.77	24
18.10.23	65.28	54.25	5.02	50.99	53.67	4.98	0.77	24
19.10.23	65.27	54.30	4.86	50.94	53.70	4.82	0.78	24
20.10.23	65.29	53.56	4.94	50.69	52.97	4.90	0.78	24
21.10.23	65.29	53.98	5.01	50.57	53.39	4.97	0.79	24
22.10.23	65.27	53.39	4.98	50.29	52.82	4.94	0.80	24
Итого:	61,40	1533,11	4,95	50,13	1590,10	4,50	20,21	720

Qотоп1 = 20,21 Гкал

Ответственный представитель
потребителя _____

Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО _____