

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии  
за

Апрель 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 3, узел 4) СПТ 12625

Нагрузка по узлу учета: отоп. = 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз3, Гкал	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз4, Гкал	Время работы, час
	t13 (C) ср/сут	G13 тн	P13, кгс/см²	t23 (C) ср/сут	G23 тн	P2, кгс/см²		t14 (C) ср/сут	G14 тн	P14, кгс/см²	t24 (C) ср/сут	G24 тн	P24, кгс/см²		
23.03.23	62.90	74.19	10.35	52.68	74.85	6.39	0.76	62.75	158.36	6.41	56.93	161.58	5.75	0.92	24
24.03.23	63.87	74.95	10.25	53.56	75.62	6.32	0.77	63.71	160.08	6.35	57.98	163.31	5.67	0.92	24
25.03.23	63.81	75.04	10.17	53.68	75.72	6.27	0.76	63.65	160.14	6.30	58.07	163.37	5.62	0.89	24
26.03.23	63.57	74.67	9.83	53.52	75.34	6.06	0.76	63.41	156.92	6.08	57.78	160.07	5.38	0.89	24
27.03.23	64.00	75.19	9.49	54.17	75.85	5.85	0.74	63.83	158.43	5.87	58.23	161.60	5.16	0.89	24
28.03.23	63.87	75.26	9.43	54.08	75.92	5.81	0.74	63.71	158.57	5.83	58.12	161.72	5.12	0.89	24
29.03.23	63.39	71.03	10.01	53.12	71.65	6.19	0.73	63.24	149.17	6.20	57.18	152.17	5.57	0.90	24
30.03.23	64.57	69.33	9.83	53.69	69.92	6.08	0.76	64.40	145.46	6.09	57.99	148.39	5.49	0.93	24
31.03.23	63.97	68.57	9.75	52.96	69.16	6.04	0.76	63.78	143.67	6.05	57.44	146.53	5.46	0.91	24
01.04.23	65.07	70.43	9.62	54.14	71.05	5.95	0.77	64.87	148.03	5.97	58.46	151.01	5.34	0.95	24
02.04.23	65.04	69.91	8.97	54.28	70.54	5.94	0.76	64.84	146.87	5.96	58.64	149.83	4.94	0.91	24
03.04.23	64.54	68.96	8.68	53.98	69.55	5.37	0.73	64.35	144.71	5.38	58.13	147.62	4.78	0.90	24
04.04.23	64.48	70.08	8.96	54.11	70.73	5.54	0.73	64.32	147.30	5.55	58.25	150.26	4.93	0.90	24
05.04.23	64.47	69.63	9.08	54.24	70.25	5.61	0.71	64.29	146.27	5.63	58.32	149.20	5.01	0.87	24
06.04.23	64.63	69.87	9.08	54.37	70.53	5.61	0.72	64.48	146.53	5.63	58.40	149.49	5.00	0.89	24
07.04.23	64.18	68.53	9.61	53.38	69.15	5.95	0.74	64.02	143.57	5.96	57.62	146.50	5.37	0.92	24
08.04.23	65.07	68.73	9.85	54.04	69.38	6.10	0.76	64.91	144.37	6.11	58.22	147.33	5.52	0.97	24
09.04.23	64.94	69.78	9.67	54.29	70.43	5.98	0.75	64.79	146.71	5.99	58.39	149.72	5.39	0.94	24
10.04.23	64.26	68.83	9.40	53.76	69.46	5.82	0.73	64.12	144.63	5.83	57.83	147.59	5.24	0.91	24
11.04.23	64.81	68.99	9.39	54.04	69.65	5.81	0.75	64.67	144.83	5.82	58.23	147.81	5.22	0.93	24
12.04.23	64.81	68.95	8.91	54.19	69.60	5.51	0.73	64.67	144.80	5.52	58.34	147.75	4.93	0.91	24
13.04.23	64.34	69.40	8.98	53.95	70.04	5.55	0.72	64.19	145.77	5.57	57.89	148.73	4.96	0.92	24
14.04.23	65.16	65.18	9.22	53.57	65.78	5.72	0.76	65.00	136.36	5.72	57.90	139.20	5.20	0.97	24
15.04.23	65.07	65.41	8.69	53.62	66.03	5.39	0.75	64.92	136.92	5.39	57.93	139.76	4.86	0.96	24
16.04.23	64.88	68.46	9.01	54.04	69.09	5.58	0.75	64.73	143.56	5.59	58.18	146.51	5.00	0.94	24
17.04.23	64.94	67.84	9.46	54.23	68.45	5.85	0.73	64.80	142.55	5.87	58.27	145.49	5.26	0.93	24
18.04.23	64.76	69.32	8.92	54.17	69.95	5.51	0.74	64.59	145.50	5.53	58.28	148.46	4.92	0.92	24
19.04.23	64.92	70.14	8.96	54.23	70.76	5.54	0.75	64.75	147.23	5.56	58.44	150.23	4.93	0.93	24
20.04.23	64.81	69.56	8.77	54.25	70.20	5.42	0.74	64.65	145.93	5.43	58.38	148.93	4.83	0.92	24
21.04.23	64.13	68.54	8.81	53.77	69.19	5.45	0.71	63.98	143.72	5.46	57.82	146.66	4.87	0.88	24
22.04.23	63.91	68.80	8.94	53.59	69.41	5.53	0.71	63.74	144.22	5.54	57.59	147.17	4.94	0.88	24
<b>Итого:</b>	<b>64,42</b>	<b>2173,53</b>	<b>9,36</b>	<b>53,86</b>	<b>2193,29</b>	<b>5,79</b>	<b>23,02</b>	<b>64,26</b>	<b>4571,17</b>	<b>5,80</b>	<b>58,04</b>	<b>4663,98</b>	<b>5,18</b>	<b>28,37</b>	<b>744</b>

Qотоп3 = 23,02 Гкал

Qотоп4 = 28,37 Гкал

Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя  
тепловой энергии за**

**Апрель 2023**

**Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"**

**Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 2) СПТ 941.20 № 97954**

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 2-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу2, Гкал	Время работы, час
	t12 (C) ср/сут	G12 тн	P12, кгс/см <sup>2</sup>	t22 (C) ср/сут	G22 тн	P22, кгс/см <sup>2</sup>		
23.03.23	62.60	78.93	10.43	53.26	80.56	10.12	0.74	24
24.03.23	63.60	79.75	10.35	54.08	81.38	10.04	0.76	24
25.03.23	63.55	79.88	10.26	54.23	81.54	9.95	0.74	24
26.03.23	63.49	79.44	9.95	54.09	81.09	9.64	0.75	24
27.03.23	63.93	80.00	9.62	54.79	81.65	9.31	0.73	24
28.03.23	63.69	80.10	9.52	54.53	81.74	9.21	0.73	24
29.03.23	63.20	75.63	10.11	53.42	77.21	9.84	0.74	24
30.03.23	64.52	73.82	9.93	54.15	75.42	9.68	0.76	24
31.03.23	63.80	73.00	9.84	53.39	74.56	9.59	0.76	24
01.04.23	64.99	74.97	9.72	54.62	76.55	9.46	0.78	24
02.04.23	65.03	74.46	9.08	54.73	76.05	8.83	0.77	24
03.04.23	64.52	73.41	8.82	54.34	74.96	8.58	0.75	24
04.04.23	64.44	74.61	9.08	54.45	76.18	8.82	0.74	24
05.04.23	64.31	74.04	9.19	54.45	75.62	8.94	0.73	24
06.04.23	64.52	74.32	9.18	54.54	75.89	8.93	0.74	24
07.04.23	64.04	72.97	9.69	53.65	74.51	9.45	0.76	24
08.04.23	65.07	73.25	9.93	54.40	74.78	9.69	0.78	24
09.04.23	64.94	74.40	9.77	54.65	75.97	9.51	0.76	24
10.04.23	64.23	73.38	9.52	53.99	74.92	9.27	0.75	24
11.04.23	64.61	73.57	9.48	54.08	75.13	9.23	0.77	24
12.04.23	64.67	73.48	9.04	54.25	75.05	8.79	0.76	24
13.04.23	64.19	73.98	9.09	53.97	75.53	8.84	0.76	24
14.04.23	65.07	69.58	9.35	53.82	71.08	9.13	0.78	24
15.04.23	65.07	69.75	8.78	54.03	71.27	8.56	0.77	24
16.04.23	64.88	72.96	9.13	54.27	74.51	8.88	0.77	24
17.04.23	64.86	74.31	9.57	54.40	75.87	9.30	0.78	24
18.04.23	64.70	73.88	9.05	54.31	75.46	8.80	0.77	24
19.04.23	64.76	74.73	9.07	54.37	76.32	8.82	0.78	24
20.04.23	64.79	74.14	8.89	54.55	75.72	8.64	0.76	24
21.04.23	63.99	73.07	8.91	53.91	74.62	8.67	0.74	24
22.04.23	63.69	73.33	9.03	53.71	74.89	8.79	0.73	24
<b>Итого:</b>	<b>64,31</b>	<b>2317,12</b>	<b>9,46</b>	<b>54,18</b>	<b>2366,02</b>	<b>9,20</b>	<b>23,43</b>	<b>744</b>

**Qотоп2 = 23,43 Гкал**

Ответственный представитель  
потребителя \_\_\_\_\_

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя  
тепловой энергии за**

**Апрель 2023**

**Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"**

**Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631**

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу1, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см <sup>2</sup>	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см <sup>2</sup>		
23.03.23	63,15	83,46	6,58	53,23	82,21	6,42	0,82	24
24.03.23	64,14	84,24	6,52	54,09	82,97	6,35	0,84	24
25.03.23	64,06	84,33	6,47	54,12	83,05	6,30	0,83	24
26.03.23	63,81	83,90	6,26	53,92	82,64	6,09	0,83	24
27.03.23	64,22	84,38	6,04	54,51	83,10	5,87	0,82	24
28.03.23	64,10	84,53	6,00	54,48	83,20	5,83	0,81	24
29.03.23	63,63	80,03	6,37	53,36	78,85	6,21	0,82	24
30.03.23	64,83	78,15	6,25	53,90	76,98	6,10	0,85	24
31.03.23	64,25	77,29	6,20	53,39	76,18	6,06	0,84	24
01.04.23	65,36	79,29	6,12	54,50	78,09	5,97	0,86	24
02.04.23	65,30	78,70	5,71	54,50	77,53	5,56	0,85	24
03.04.23	64,79	77,65	5,53	54,19	76,50	5,39	0,82	24
04.04.23	64,72	78,84	5,70	54,25	77,67	5,56	0,82	24
05.04.23	64,71	78,19	5,77	54,36	77,03	5,63	0,81	24
06.04.23	64,87	78,50	5,77	54,37	77,34	5,63	0,82	24
07.04.23	64,44	77,21	6,11	53,55	76,11	5,97	0,84	24
08.04.23	65,34	77,50	6,26	54,30	76,38	6,12	0,86	24
09.04.23	65,20	78,63	6,15	54,49	77,48	6,00	0,84	24
10.04.23	64,52	77,59	5,98	53,94	76,45	5,84	0,82	24
11.04.23	65,07	77,79	5,97	54,20	76,66	5,83	0,84	24
12.04.23	65,09	77,70	5,67	54,29	76,58	5,53	0,84	24
13.04.23	64,61	78,20	5,72	54,01	77,07	5,58	0,83	24
14.04.23	65,46	73,70	5,87	53,75	72,68	5,74	0,86	24
15.04.23	65,36	73,88	5,53	53,70	72,89	5,41	0,86	24
16.04.23	65,15	77,18	5,74	54,12	76,08	5,60	0,85	24
17.04.23	65,19	78,57	6,02	54,23	77,42	5,87	0,86	24
18.04.23	65,01	78,11	5,68	54,19	76,97	5,54	0,84	24
19.04.23	65,19	78,96	5,71	54,37	77,80	5,56	0,85	24
20.04.23	65,06	78,36	5,59	54,33	77,21	5,44	0,84	24
21.04.23	64,38	77,24	5,61	53,82	76,14	5,47	0,81	24
22.04.23	64,16	77,50	5,69	53,67	76,37	5,55	0,81	24
<b>Итого:</b>	<b>64,68</b>	<b>2449,58</b>	<b>5,95</b>	<b>54,07</b>	<b>2413,63</b>	<b>5,81</b>	<b>25,90</b>	<b>744</b>

**Qотоп1 = 25,90 Гкал**



Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_