

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя  
тепловой энергии за

Март 2024

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз1, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см <sup>2</sup>	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см <sup>2</sup>		
23.02.24	74,19	74,96	5,19	58,96	73,83	5,06	1,14	24
24.02.24	73,40	75,33	5,18	58,64	74,19	5,04	1,11	24
25.02.24	68,59	75,62	5,39	55,64	74,47	5,24	0,98	24
26.02.24	65,35	75,93	5,52	53,40	74,81	5,37	0,91	24
27.02.24	65,00	78,17	5,79	53,51	76,96	5,64	0,90	24
28.02.24	65,37	78,10	5,78	53,86	76,88	5,63	0,90	24
29.02.24	65,36	78,50	5,76	53,79	77,27	5,60	0,91	24
01.03.24	65,37	77,96	5,72	53,79	76,74	5,56	0,90	24
02.03.24	65,91	70,80	5,48	53,14	69,87	5,34	0,85	24
03.03.24	62,68	79,24	6,16	52,23	78,01	6,00	0,83	24
04.03.24	62,70	80,86	6,53	52,40	79,57	6,36	0,83	24
05.03.24	65,09	79,72	6,10	53,87	78,46	5,93	0,89	24
06.03.24	66,46	74,52	5,23	54,24	73,40	5,10	0,91	24
07.03.24	71,99	74,89	5,38	58,00	73,74	5,24	1,05	24
08.03.24	67,26	75,73	5,44	54,99	74,57	5,30	0,93	24
09.03.24	65,39	76,70	5,73	53,78	75,51	5,58	0,89	24
10.03.24	66,04	75,50	5,38	54,08	74,34	5,24	0,90	24
11.03.24	72,03	75,11	5,12	57,90	73,97	4,98	1,06	24
12.03.24	73,19	74,89	5,09	58,57	73,73	4,95	1,09	24
13.03.24	68,72	74,10	5,17	55,57	72,97	5,03	0,98	24
14.03.24	65,22	77,31	5,68	53,56	76,13	5,53	0,90	24
15.03.24	64,32	80,82	6,30	53,45	79,54	6,13	0,88	24
16.03.24	62,46	80,50	6,47	52,13	79,20	6,30	0,83	24
17.03.24	63,02	80,95	6,45	52,76	79,67	6,28	0,83	24
18.03.24	63,44	80,95	6,32	53,02	79,63	6,14	0,84	24
19.03.24	64,87	80,78	6,22	53,97	79,48	6,05	0,88	24
20.03.24	64,53	80,51	6,00	53,98	79,19	5,83	0,85	24
21.03.24	63,00	80,60	6,42	52,80	79,30	6,25	0,82	24
22.03.24	63,27	81,20	6,46	53,10	79,88	6,29	0,82	24
<b>Итого:</b>	<b>66,35</b>	<b>2250,26</b>	<b>5,77</b>	<b>54,45</b>	<b>2215,33</b>	<b>5,62</b>	<b>26,61</b>	<b>696</b>

Qотоп1 = 26,61 Гкал

Ответственный представитель  
потребителя \_\_\_\_\_

Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя  
тепловой энергии за

Март 2024

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 2) СПТ 941.20 № 97954

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 2-х трубная


Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу2, Гкал	Время работы, час
	t12 (C) ср/сут	G12 тн	P12, кгс/см <sup>2</sup>	t22 (C) ср/сут	G22 тн	P22, кгс/см <sup>2</sup>		
23.02.24	73,82	72,28	8,23	58,25	73,55	8,02	1,13	24
24.02.24	73,04	72,65	8,19	57,90	73,91	7,98	1,10	24
25.02.24	68,31	72,91	8,52	54,98	74,11	8,30	0,97	24
26.02.24	64,97	73,19	8,73	52,71	74,38	8,51	0,90	24
27.02.24	64,67	75,39	9,16	52,96	76,63	8,92	0,88	24
28.02.24	65,09	75,29	9,18	53,22	76,52	8,94	0,89	24
29.02.24	65,03	75,73	9,13	53,31	76,99	8,88	0,89	24
01.03.24	65,09	75,13	9,05	53,48	76,37	8,82	0,87	24
02.03.24	65,11	68,23	8,82	52,92	69,42	8,60	0,83	24
03.03.24	62,48	76,31	9,73	51,82	77,55	9,49	0,81	24
04.03.24	62,31	77,91	10,35	51,77	79,18	10,09	0,82	24
05.03.24	64,67	76,84	9,69	53,22	78,14	9,44	0,88	24
06.03.24	66,12	71,78	8,30	53,67	72,98	8,10	0,89	24
07.03.24	71,57	72,17	8,52	57,24	73,44	8,31	1,03	24
08.03.24	67,06	73,00	8,63	54,62	74,25	8,41	0,91	24
09.03.24	65,10	73,93	9,06	53,45	75,16	8,84	0,86	24
10.03.24	65,74	72,78	8,52	53,71	74,00	8,31	0,87	24
11.03.24	71,59	72,44	8,10	57,47	73,71	7,89	1,02	24
12.03.24	72,84	72,17	8,06	58,32	73,47	7,85	1,05	24
13.03.24	68,48	71,32	8,18	55,16	72,53	7,98	0,95	24
14.03.24	64,91	74,46	8,98	53,25	75,70	8,75	0,87	24
15.03.24	63,98	77,87	9,98	53,16	79,16	9,71	0,84	24
16.03.24	61,98	77,58	10,26	51,55	78,84	10,00	0,81	24
17.03.24	62,63	78,20	10,23	52,24	79,47	9,97	0,81	24
18.03.24	63,07	78,00	10,02	52,83	79,25	9,76	0,80	24
19.03.24	64,47	77,86	9,88	53,78	79,13	9,62	0,83	24
20.03.24	64,29	77,60	9,52	53,71	78,86	9,26	0,82	24
21.03.24	62,50	77,67	10,16	52,41	78,94	9,90	0,78	24
22.03.24	62,93	78,32	10,25	52,80	79,59	9,98	0,79	24
<b>Итого:</b>	<b>65,99</b>	<b>2169,00</b>	<b>9,15</b>	<b>54,00</b>	<b>2205,22</b>	<b>8,92</b>	<b>25,91</b>	<b>696</b>

Qотоп2 = 25,91 Гкал

Ответственный представитель  
потребителя \_\_\_\_\_

Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии  
за

Март 2024

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 3, узел 4) СПТ 12625

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу3, Гкал	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу4, Гкал	Время работы, час
	t13 (C) ср/сут	G13 тн	P13, кгс/см²	t23 (C) ср/сут	G23 тн	P2, кгс/см²		t14 (C) ср/сут	G14 тн	P14, кгс/см²	t24 (C) ср/сут	G24 тн	P24, кгс/см²		
23.02.24	73.81	66.73	6.70	58.23	67.44	5.04	1.04	73.73	138.07	5.06	64.27	140.50	4.45	1.31	24
24.02.24	73.02	67.08	6.68	57.78	67.78	5.03	1.02	72.96	138.51	5.04	63.83	140.97	4.42	1.27	24
25.02.24	68.25	67.36	6.93	54.72	68.03	5.23	0.92	68.21	138.87	5.25	60.13	141.31	4.63	1.13	24
26.02.24	65.01	67.60	7.08	52.65	68.24	5.36	0.84	64.96	139.19	5.38	57.62	141.58	4.75	1.02	24
27.02.24	64.69	69.62	7.40	52.86	70.23	5.62	0.83	64.62	143.55	5.64	57.64	146.00	4.98	1.00	24
28.02.24	65.06	69.45	7.39	53.11	70.07	5.61	0.84	65.00	143.26	5.64	57.91	145.68	4.97	1.02	24
29.02.24	65.04	69.99	7.36	53.18	70.59	5.59	0.83	64.97	144.04	5.61	57.97	146.46	4.94	1.01	24
01.03.24	65.07	69.42	7.32	53.26	70.02	5.55	0.82	64.99	143.10	5.58	57.95	145.48	4.91	1.01	24
02.03.24	64.96	62.90	7.03	52.95	63.46	5.32	0.77	64.91	129.50	5.34	57.74	131.68	4.72	0.96	24
03.03.24	62.41	70.48	7.83	51.62	71.07	5.98	0.76	62.34	145.19	6.01	55.94	147.62	5.32	0.93	24
04.03.24	62.42	72.09	8.26	51.79	72.67	6.34	0.77	62.34	148.37	6.37	56.09	150.81	5.65	0.93	24
05.03.24	64.78	71.12	7.76	53.28	71.70	5.92	0.82	64.71	146.54	5.95	57.94	148.97	5.26	0.99	24
06.03.24	66.11	66.38	6.75	53.46	66.96	5.08	0.84	66.05	136.52	5.10	58.53	138.81	4.50	1.02	24
07.03.24	71.62	66.66	6.92	57.13	67.32	5.22	0.97	71.56	137.26	5.24	62.79	139.61	4.63	1.20	24
08.03.24	66.97	67.47	7.00	54.45	68.10	5.29	0.85	66.89	138.71	5.31	59.32	141.03	4.68	1.06	24
09.03.24	65.10	68.33	7.33	53.30	68.95	5.57	0.81	65.01	140.55	5.59	57.84	142.90	4.94	1.01	24
10.03.24	65.73	67.24	6.92	53.50	67.86	5.22	0.82	65.65	138.35	5.24	58.19	140.68	4.62	1.03	24
11.03.24	71.66	66.93	6.62	57.16	67.59	4.97	0.97	71.59	137.96	4.98	62.84	140.34	4.37	1.21	24
12.03.24	72.84	66.69	6.58	58.07	67.36	4.94	0.99	72.75	137.56	4.96	63.74	139.92	4.35	1.24	24
13.03.24	68.40	65.88	6.67	54.87	66.51	5.02	0.89	68.33	135.60	5.03	60.09	137.91	4.44	1.12	24
14.03.24	64.92	68.85	7.27	53.09	69.50	5.51	0.82	64.85	141.97	5.54	57.75	144.35	4.89	1.01	24
15.03.24	64.05	72.13	7.99	53.01	72.77	6.11	0.80	63.98	148.86	6.14	57.45	151.32	5.43	0.97	24
16.03.24	62.17	71.79	8.19	51.61	72.40	6.29	0.76	62.10	148.10	6.31	55.87	150.53	5.60	0.92	24
17.03.24	62.75	72.19	8.17	52.19	72.80	6.27	0.76	62.68	148.99	6.30	56.44	151.41	5.58	0.93	24
18.03.24	63.18	72.20	8.01	52.81	72.78	6.13	0.75	63.09	148.56	6.16	56.90	150.92	5.44	0.92	24
19.03.24	64.60	72.08	7.90	53.71	72.68	6.04	0.78	64.51	148.30	6.07	57.97	150.72	5.35	0.97	24
20.03.24	64.29	71.91	7.64	53.53	72.51	5.82	0.78	64.22	147.89	5.85	57.81	150.28	5.13	0.95	24
21.03.24	62.72	71.96	8.13	52.33	72.54	6.24	0.74	62.64	147.92	6.27	56.46	150.30	5.55	0.91	24
22.03.24	63.00	72.53	8.18	52.66	73.13	6.27	0.75	62.93	149.19	6.31	56.79	151.55	5.57	0.92	24
<b>Итого:</b>	<b>66,02</b>	<b>2005,08</b>	<b>7,38</b>	<b>53,87</b>	<b>2023,06</b>	<b>5,61</b>	<b>24,34</b>	<b>65,95</b>	<b>4130,48</b>	<b>5,63</b>	<b>58,68</b>	<b>4199,64</b>	<b>4,97</b>	<b>29,98</b>	<b>696</b>

Qотоп3 = 24,34 Гкал

Qотоп4 = 29,98 Гкал

Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_

Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_

