

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 3, узел 4) СИПТ 12625

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз3, Гкал	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз4, Гкал	Время работы, час
	t13 (C) ср/сут	G13 тн	P13, кгс/см²	t23 (C) ср/сут	G23 тн	P2, кгс/см²		t14 (C) ср/сут	G14 тн	P14, кгс/см²	t24 (C) ср/сут	G24 тн	P24, кгс/см²		
23.10.23	65,10	59,69	7,48	53,73	60,02	60,02	0,68	65,00	120,25	5,71	58,05	122,27	5,00	0,84	24
24.10.23	65,10	59,69	7,48	53,73	60,02	60,02	0,68	65,00	120,25	5,71	58,05	122,27	5,00	0,84	24
25.10.23	65,10	59,69	7,48	53,73	60,02	60,02	0,68	65,00	120,25	5,71	58,05	122,27	5,00	0,84	24
26.10.23	65,09	28,14	7,51	53,75	28,32	28,32	0,32	65,01	56,66	5,74	58,13	57,61	5,01	0,39	24
27.10.23	65,11	70,88	7,47	53,81	71,29	71,29	0,80	65,03	142,81	5,70	58,12	145,22	4,98	0,99	24
28.10.23	65,11	69,54	7,28	53,62	69,92	69,92	0,80	65,01	140,11	5,54	57,97	142,45	4,85	0,99	24
29.10.23	65,08	70,19	7,65	53,72	70,56	70,56	0,80	64,97	141,42	5,86	57,96	143,81	5,15	0,99	24
30.10.23	65,09	70,91	7,63	53,81	71,31	71,31	0,80	64,99	142,98	5,84	58,12	145,39	5,12	0,98	24
31.10.23	65,09	70,89	7,69	53,86	71,30	71,30	0,80	64,99	142,92	5,89	58,09	145,36	5,17	0,99	24
01.11.23	64,90	71,81	7,78	53,87	72,22	72,22	0,79	64,81	146,29	5,97	58,07	148,75	5,24	0,99	24
02.11.23	60,97	71,02	8,24	51,02	71,37	71,37	0,71	60,86	145,94	6,36	54,73	148,36	5,66	0,89	24
03.11.23	63,40	73,13	8,34	53,08	73,52	73,52	0,76	63,30	150,46	6,44	57,03	152,94	5,70	0,94	24
04.11.23	63,56	71,97	8,12	52,90	72,39	72,39	0,77	63,49	148,02	6,26	56,99	150,53	5,54	0,96	24
05.11.23	65,05	70,73	7,58	53,88	71,11	71,11	0,79	64,96	145,40	5,80	58,08	147,86	5,11	1,00	24
06.11.23	64,47	71,66	7,93	53,78	72,05	72,05	0,77	64,37	147,43	6,09	57,81	149,93	5,38	0,97	24
07.11.23	63,09	72,87	8,13	53,08	73,26	73,26	0,73	62,98	149,97	6,26	56,88	152,39	5,52	0,92	24
08.11.23	63,28	72,78	8,20	53,08	73,16	73,16	0,74	63,16	149,61	6,32	56,97	152,01	5,59	0,93	24
09.11.23	63,56	73,45	7,98	53,38	73,87	73,87	0,75	63,47	151,06	6,14	57,31	153,57	5,39	0,93	24
10.11.23	63,36	73,08	8,07	53,22	73,46	73,46	0,74	63,26	150,18	6,21	57,09	152,65	5,47	0,93	24
11.11.23	63,50	73,58	8,13	53,52	73,96	73,96	0,74	63,41	151,44	6,26	57,38	153,93	5,51	0,91	24
12.11.23	62,81	73,53	8,18	52,90	73,95	73,95	0,73	62,74	151,45	6,31	56,75	153,88	5,56	0,91	24
13.11.23	63,24	73,78	8,25	53,08	74,17	74,17	0,75	63,15	151,99	6,37	57,07	154,39	5,61	0,92	24
14.11.23	62,99	72,83	8,38	52,97	73,31	73,31	0,73	62,90	150,05	6,47	56,86	152,42	5,73	0,91	24
15.11.23	63,47	72,87	8,17	53,31	73,26	73,26	0,74	63,39	149,87	6,30	57,23	152,31	5,56	0,92	24
16.11.23	63,63	73,49	8,14	53,51	73,88	73,88	0,74	63,54	151,07	6,27	57,46	153,59	5,52	0,92	24
17.11.23	64,88	72,48	8,15	54,16	72,88	72,88	0,78	64,79	148,86	6,28	58,32	151,37	5,55	0,96	24
18.11.23	65,14	68,54	7,29	53,71	68,94	68,94	0,78	65,08	140,47	5,55	57,98	142,88	4,91	1,00	24
19.11.23	65,75	66,88	6,89	53,51	67,42	67,42	0,82	65,70	137,38	5,22	58,13	139,77	4,60	1,04	24
20.11.23	68,00	67,04	6,81	55,10	67,45	67,45	0,86	67,92	137,83	5,14	59,90	140,22	4,53	1,10	24
21.11.23	66,11	66,62	7,04	53,80	66,99	66,99	0,82	66,00	137,01	5,34	58,26	139,34	4,74	1,06	24
22.11.23	65,05	66,23	6,86	52,85	66,62	66,62	0,81	64,95	136,46	5,19	57,35	138,77	4,61	1,04	24
Итого:	64,39	2130,18	7,75	53,47	2142,00	69,10	23,22	64,30	4355,88	5,94	57,62	4428,54	5,24	29,00	744

Qотоп3 = 23,22 Гкал

Qотоп4 = 29,00 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Мссунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
28.11.2023
Журавлева И.М.

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за**

Ноябрь 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 2) СПТ 941.20 № 97954

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 2-х трубная


Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу2, Гкал	Время работы, час
	t12 (C) ср/сут	G12 тн	P12, кгс/см ²	t22 (C) ср/сут	G22 тн	P22, кгс/см ²		
23.10.23	64,93	51,91	8,19	50,53	52,59	8,10	0,75	24
24.10.23	64,98	59,85	8,77	52,33	60,73	8,62	0,76	24
25.10.23	65,13	64,17	8,35	52,94	65,10	8,18	0,78	24
26.10.23	65,05	68,11	8,51	53,25	69,13	8,29	0,80	24
27.10.23	65,10	75,47	9,27	54,21	76,74	9,00	0,82	24
28.10.23	65,13	74,06	9,02	54,10	75,33	8,76	0,82	24
29.10.23	65,10	74,73	9,49	54,20	76,01	9,22	0,81	24
30.10.23	65,12	75,51	9,49	54,34	76,80	9,22	0,81	24
31.10.23	65,13	75,47	9,58	54,40	76,78	9,31	0,81	24
01.11.23	64,91	76,90	9,71	54,35	77,88	9,43	0,81	24
02.11.23	60,97	76,45	10,32	51,37	77,20	10,06	0,73	24
03.11.23	63,39	78,59	10,44	53,49	79,61	10,16	0,78	24
04.11.23	63,48	77,34	10,16	53,20	78,36	9,88	0,79	24
05.11.23	65,08	75,98	9,43	54,35	77,00	9,17	0,81	24
06.11.23	64,47	76,99	9,89	54,11	78,02	9,63	0,80	24
07.11.23	63,04	78,21	10,18	53,42	79,27	9,90	0,75	24
08.11.23	63,19	78,04	10,26	53,51	79,11	9,99	0,75	24
09.11.23	63,48	78,68	9,97	53,69	79,80	9,69	0,77	24
10.11.23	63,32	78,28	10,09	53,59	79,40	9,81	0,76	24
11.11.23	63,47	78,77	10,18	53,88	79,91	9,89	0,76	24
12.11.23	62,82	78,63	10,25	53,26	79,76	9,96	0,75	24
13.11.23	63,20	78,91	10,34	53,52	80,03	10,05	0,76	24
14.11.23	62,94	78,05	10,51	53,33	79,15	10,23	0,75	24
15.11.23	63,43	77,96	10,24	53,69	79,14	9,96	0,76	24
16.11.23	63,59	78,45	10,18	53,78	79,74	9,89	0,77	24
17.11.23	64,83	76,49	10,19	54,49	77,75	9,91	0,79	24
18.11.23	65,19	73,22	9,06	54,11	74,42	8,81	0,81	24
19.11.23	65,73	71,62	8,49	53,96	72,79	8,25	0,84	24
20.11.23	67,97	71,90	8,35	55,58	72,98	8,12	0,89	24
21.11.23	66,21	71,83	8,67	54,22	72,78	8,46	0,86	24
22.11.23	65,10	71,56	8,43	53,39	72,53	8,22	0,84	24
Итого:	64,37	2302,15	9,55	53,63	2335,85	9,30	24,50	744

Qотоп2 = 24,50 Гкал

Ответственный представитель
потребителя _____

Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
23.11.2023
И.М.

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за**

Ноябрь 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная


Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот узл, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см ²	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см ²		
23.10.23	65,28	54,18	5,15	50,54	53,58	5,10	0,80	24
24.10.23	65,26	62,33	5,53	52,06	61,61	5,44	0,82	24
25.10.23	65,41	66,76	5,22	52,52	65,97	5,12	0,86	24
26.10.23	65,36	70,89	5,36	53,16	70,00	5,23	0,87	24
27.10.23	65,40	78,71	5,84	54,01	77,62	5,68	0,90	24
28.10.23	65,41	77,31	5,68	53,69	76,25	5,62	0,90	24
29.10.23	65,38	77,96	6,00	53,67	76,90	5,84	0,91	24
30.10.23	65,38	78,78	5,98	53,77	77,70	5,82	0,91	24
31.10.23	65,37	78,78	6,03	53,81	77,68	5,87	0,91	24
01.11.23	65,16	79,82	6,11	53,88	78,69	5,94	0,90	24
02.11.23	61,24	79,09	6,50	51,03	77,99	6,34	0,81	24
03.11.23	63,67	81,29	6,59	53,07	80,12	6,41	0,86	24
04.11.23	63,86	80,09	6,40	52,97	78,92	6,23	0,87	24
05.11.23	65,34	78,72	5,94	53,76	77,55	5,78	0,91	24
06.11.23	64,73	79,79	6,24	53,55	78,63	6,07	0,89	24
07.11.23	63,34	81,08	6,41	52,91	79,90	6,23	0,84	24
08.11.23	63,54	80,91	6,47	52,97	79,71	6,29	0,85	24
09.11.23	63,82	81,61	6,28	53,32	80,38	6,10	0,85	24
10.11.23	63,63	81,23	6,37	53,09	79,98	6,18	0,85	24
11.11.23	63,76	81,67	6,41	53,40	80,43	6,22	0,84	24
12.11.23	63,06	81,54	6,45	52,78	80,31	6,27	0,84	24
13.11.23	63,50	81,86	6,52	52,99	80,62	6,33	0,86	24
14.11.23	63,24	81,03	6,62	52,85	79,80	6,44	0,84	24
15.11.23	63,73	81,02	6,45	53,24	79,79	6,27	0,85	24
16.11.23	63,88	81,55	6,42	53,37	80,33	6,24	0,86	24
17.11.23	65,16	80,54	6,42	54,11	79,33	6,25	0,89	24
18.11.23	65,42	76,31	5,68	53,54	75,22	5,53	0,91	24
19.11.23	66,09	74,65	5,35	53,72	73,63	5,20	0,92	24
20.11.23	68,33	74,68	5,28	55,13	73,64	5,13	0,98	24
21.11.23	66,43	74,28	5,48	53,77	73,27	5,33	0,94	24
22.11.23	65,38	73,94	5,33	53,11	72,94	5,19	0,91	24
Итого:	64,66	2392,41	6,02	53,22	2358,48	5,86	27,16	744

Qотоп1 = 27,16 Гкал

Ответственный представитель
потребителя _____

Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
28.11.2023
ЖУРАВЛЕВА Н.М.