

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии
за

Февраль 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 3, узел 4) СПТ 12625

Нагрузка по узлу учёта: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз3, Гкал	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз4, Гкал	Время работы, час
	t13 (C) ср/сут	G13 тн	P13, кгс/см²	t23 (C) ср/сут	G23 тн	P2, кгс/см²		t14 (C) ср/сут	G14 тн	P14, кгс/см²	t24 (C) ср/сут	G24 тн	P24, кгс/см²		
23.01.23	66,51	69,30	8,64	53,61	70,00	5,35	0,90	66,35	148,02	5,35	58,96	151,18	4,80	1,09	24
24.01.23	67,01	69,41	8,43	53,92	70,13	5,21	0,91	66,85	148,26	5,22	59,38	151,44	4,67	1,11	24
25.01.23	66,24	69,28	8,70	53,47	69,97	5,38	0,89	66,08	147,85	5,39	58,76	150,99	4,84	1,08	24
26.01.23	65,04	69,12	8,54	52,60	69,81	5,28	0,86	64,88	147,45	5,29	57,77	150,58	4,74	1,05	24
27.01.23	65,07	70,24	8,65	52,87	70,94	5,35	0,86	64,91	150,09	5,36	57,92	153,27	4,80	1,05	24
28.01.23	65,07	70,19	8,75	52,91	70,88	5,41	0,86	64,92	149,92	5,42	57,90	153,09	4,86	1,05	24
29.01.23	66,66	69,57	8,41	53,92	70,29	5,20	0,89	66,49	148,62	5,21	59,07	151,77	4,65	1,10	24
30.01.23	67,05	69,35	8,45	54,28	70,03	5,23	0,89	66,87	148,13	5,24	59,48	151,26	4,68	1,09	24
31.01.23	65,61	70,59	8,56	53,61	71,29	5,29	0,85	65,42	150,93	5,30	58,54	154,08	4,72	1,04	24
01.02.23	65,10	71,67	8,67	53,42	72,38	5,36	0,84	64,92	153,27	5,37	58,33	156,48	4,77	1,01	24
02.02.23	66,61	69,87	8,39	54,12	70,56	5,19	0,87	66,42	149,26	5,20	59,19	152,43	4,63	1,08	24
03.02.23	70,58	70,33	8,52	56,85	71,04	5,27	0,97	70,38	150,46	5,28	62,46	153,68	4,70	1,19	24
04.02.23	69,02	69,87	8,52	55,78	70,57	5,27	0,93	68,81	149,34	5,27	61,01	152,56	4,71	1,16	24
05.02.23	69,46	69,72	8,34	56,02	70,44	5,16	0,94	69,24	149,10	5,17	61,23	152,29	4,60	1,20	24
06.02.23	69,48	64,93	8,24	56,00	65,61	5,10	0,89	69,32	138,99	5,10	61,14	142,02	4,54	1,13	24
07.02.23	69,97	69,62	8,49	56,34	70,33	5,25	0,95	69,79	148,85	5,26	61,66	152,09	4,70	1,21	24
08.02.23	72,86	69,64	8,38	58,08	70,39	5,19	1,03	72,67	148,95	5,19	63,98	152,21	4,63	1,30	24
09.02.23	67,09	70,08	8,75	54,37	70,81	5,41	0,90	66,96	149,66	5,42	59,47	152,90	4,85	1,13	24
10.02.23	65,07	71,70	9,11	53,20	72,41	5,63	0,86	64,96	153,12	5,64	58,04	156,39	5,04	1,06	24
11.02.23	65,10	71,26	8,85	53,41	71,96	5,47	0,84	64,94	152,29	5,48	58,06	155,52	4,89	1,05	24
12.02.23	65,46	69,30	8,43	53,33	69,99	5,21	0,84	65,28	147,86	5,22	58,07	150,99	4,66	1,07	24
13.02.23	67,03	69,53	8,57	54,43	70,21	5,30	0,88	66,82	148,45	5,31	59,46	151,60	4,75	1,10	24
14.02.23	65,08	70,43	8,76	53,32	71,12	5,42	0,83	64,88	150,46	5,43	58,04	153,62	4,85	1,03	24
15.02.23	68,20	69,55	8,79	55,01	70,23	5,44	0,92	67,98	148,47	5,44	60,26	151,62	4,89	1,14	24
16.02.23	73,30	69,46	8,62	58,39	70,18	5,33	1,04	73,07	148,52	5,34	64,30	151,71	4,78	1,30	24
17.02.23	72,97	69,69	8,74	58,19	70,42	5,41	1,03	72,75	149,03	5,42	64,05	152,25	4,85	1,30	24
18.02.23	74,67	69,42	8,81	59,35	70,15	5,45	1,07	74,44	148,49	5,46	65,40	151,68	4,90	1,34	24
19.02.23	75,08	69,25	8,77	59,58	70,00	5,43	1,08	74,85	148,11	5,43	65,58	151,36	4,88	1,37	24
20.02.23	76,78	69,37	8,59	60,74	70,13	5,31	1,12	76,55	148,40	5,32	67,01	151,64	4,76	1,42	24
21.02.23	74,59	69,68	8,78	59,43	70,40	5,43	1,06	74,35	149,08	5,44	65,44	152,28	4,88	1,33	24
22.02.23	71,27	69,50	8,50	57,22	70,22	5,26	0,98	71,06	148,50	5,27	62,76	151,73	4,71	1,23	24
Итого:	68,68	2160,93	8,60	55,41	2182,89	5,32	28,76	68,49	4617,92	5,33	60,73	4716,70	4,77	35,81	744

Qотоп3 = 28,76 Гкал

Qотоп4 = 35,81 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____

Ответственный представитель ТСО _____



**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за**

Февраль 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу1, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см ²	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см ²		
23.01.23	66,83	78,07	5,51	54,62	77,42	5,37	0,95	24
24.01.23	67,35	78,19	5,38	55,01	77,52	5,24	0,96	24
25.01.23	66,56	78,02	5,55	54,46	77,37	5,41	0,94	24
26.01.23	65,36	77,83	5,45	53,53	77,20	5,31	0,92	24
27.01.23	65,38	79,07	5,52	53,80	78,39	5,38	0,91	24
28.01.23	65,38	78,99	5,58	53,81	78,30	5,44	0,91	24
29.01.23	66,98	78,31	5,36	54,76	77,62	5,22	0,95	24
30.01.23	67,35	78,09	5,39	55,00	77,42	5,25	0,96	24
31.01.23	65,88	79,48	5,46	54,22	78,78	5,31	0,93	24
01.02.23	65,37	80,69	5,53	54,03	79,96	5,38	0,91	24
02.02.23	66,89	78,78	5,35	54,75	78,08	5,21	0,95	24
03.02.23	70,89	79,24	5,44	57,49	78,53	5,29	1,06	24
04.02.23	69,33	78,78	5,43	56,41	78,08	5,29	1,02	24
05.02.23	69,76	78,63	5,32	56,70	77,93	5,18	1,03	24
06.02.23	69,83	73,11	5,27	56,58	72,49	5,13	0,97	24
07.02.23	70,28	78,56	5,42	56,88	77,87	5,28	1,05	24
08.02.23	73,20	78,55	5,35	58,97	77,86	5,21	1,12	24
09.02.23	67,40	79,03	5,58	55,29	78,34	5,44	0,96	24
10.02.23	65,38	80,78	5,81	54,08	80,07	5,66	0,91	24
11.02.23	65,39	80,30	5,64	53,98	79,60	5,49	0,92	24
12.02.23	65,76	78,21	5,38	53,93	77,55	5,24	0,92	24
13.02.23	67,32	78,43	5,47	55,10	77,77	5,33	0,96	24
14.02.23	65,36	79,80	5,59	53,87	78,70	5,44	0,92	24
15.02.23	68,52	78,49	5,60	55,77	77,81	5,46	1,00	24
16.02.23	73,65	78,39	5,50	59,23	77,70	5,36	1,13	24
17.02.23	73,32	78,62	5,58	59,07	77,95	5,43	1,12	24
18.02.23	75,03	78,28	5,61	60,07	77,64	5,47	1,17	24
19.02.23	75,45	78,09	5,59	60,34	77,52	5,45	1,18	24
20.02.23	77,16	78,16	5,48	61,49	77,64	5,34	1,22	24
21.02.23	74,95	78,46	5,60	60,17	77,92	5,46	1,16	24
22.02.23	71,59	78,30	5,43	57,88	77,78	5,29	1,07	24
Итого:	69,00	2435,74	5,49	56,17	2414,80	5,35	31,21	744

Qотоп1 = 31,21 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____



Ответственный представитель ТСО _____

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за
Февраль 2023**

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 2) СПТ 941.20 № 97954

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 2-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу2, Гкал	Время работы, час
	t12 (C) ср/сут	G12 тн	P12, кгс/см ²	t22 (C) ср/сут	G22 тн	P22, кгс/см ²		
23.01.23	66,44	73,82	8,72	54,30	75,22	8,47	0,90	24
24.01.23	66,98	74,09	8,51	54,79	75,33	8,25	0,90	24
25.01.23	66,23	73,77	8,78	54,24	75,24	8,52	0,88	24
26.01.23	64,98	73,59	8,62	53,31	75,02	8,36	0,86	24
27.01.23	65,02	74,76	8,74	53,47	76,24	8,47	0,86	24
28.01.23	65,03	74,73	8,83	53,43	76,21	8,56	0,87	24
29.01.23	66,54	74,07	8,49	54,41	75,53	8,23	0,90	24
30.01.23	67,02	73,83	8,53	54,96	75,33	8,28	0,89	24
31.01.23	65,64	75,18	8,64	54,30	76,67	8,37	0,85	24
01.02.23	65,09	76,37	8,74	54,17	77,87	8,47	0,83	24
02.02.23	66,55	74,49	8,50	54,82	76,01	8,24	0,87	24
03.02.23	70,48	74,99	8,61	57,65	76,58	8,35	0,96	24
04.02.23	68,99	74,48	8,60	56,59	76,07	8,35	0,92	24
05.02.23	69,53	74,37	8,44	56,94	75,93	8,19	0,94	24
06.02.23	69,37	69,17	8,39	56,51	70,64	8,14	0,89	24
07.02.23	69,89	74,29	8,57	57,10	75,88	8,32	0,95	24
08.02.23	72,83	74,31	8,47	58,98	75,92	8,21	1,03	24
09.02.23	67,19	74,71	8,83	55,30	76,22	8,56	0,89	24
10.02.23	65,03	76,38	9,20	53,93	77,88	8,92	0,85	24
11.02.23	65,08	75,93	8,94	53,95	77,48	8,67	0,84	24
12.02.23	65,44	73,86	8,51	53,92	75,39	8,26	0,85	24
13.02.23	67,07	74,12	8,64	55,17	75,65	8,40	0,88	24
14.02.23	65,08	75,04	8,84	54,03	76,58	8,59	0,83	24
15.02.23	68,09	74,19	8,89	55,73	75,75	8,64	0,92	24
16.02.23	73,22	74,16	8,71	59,19	75,80	8,46	1,04	24
17.02.23	73,03	74,40	8,82	59,15	76,04	8,57	1,03	24
18.02.23	74,65	74,13	8,90	60,29	75,77	8,66	1,06	24
19.02.23	75,08	73,97	8,85	60,41	75,62	8,61	1,08	24
20.02.23	76,80	74,10	8,67	61,58	75,74	8,42	1,13	24
21.02.23	74,70	74,35	8,86	60,27	75,98	8,61	1,07	24
22.02.23	71,34	74,11	8,60	58,11	75,71	8,35	0,98	24
Итого:	68,66	2303,76	8,69	56,16	2351,31	8,44	28,76	744

Qотоп2 = 28,76 Гкал

Ответственный представитель
потребителя _____

Ответственный представитель ТСО

