

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя  
 Апрель 2021  
 тепловой энергии за

Наименование потребителя:

УК "ДОМ"

Адрес: Ул.Амундсена, 137

ТЭЖОН-17 №0455

Нагрузка по узлу учета: отоп. = **0.446** Гкал/ч.

Субабоненты

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод		подающий трубопровод		обратный трубопровод		подающий трубопровод		обратный трубопровод		подающий трубопровод		обратный трубопровод		подающий трубопровод		обратный трубопровод		Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G1 тн	P1, кгс/см²	t12 (C) ср/сут	P2, кгс/см²	t21 (C) ср/сут	G2 тн	t22 (C) ср/сут	t23 (C) ср/сут	G3 тн	t31 (C) ср/сут	t32 (C) ср/сут	t33 (C) ср/сут	G4 тн	t41 (C) ср/сут	t42 (C) ср/сут	Qот Гкал	Qот Гкал				
22.03.21	63.24	75.71	5.97	53.37	5.65	63.09	78.92	63.09	63.44	76.82	63.30	63.30	155.07	56.51	3.60	24						
23.03.21	59.73	75.80	6.32	50.82	5.98	59.56	79.03	59.56	59.91	76.79	59.16	59.16	155.11	53.67	3.25	24						
24.03.21	59.34	76.38	6.35	50.63	6.01	59.17	79.82	59.17	59.54	76.97	49.91	49.91	156.20	53.47	3.20	24						
25.03.21	60.11	78.44	6.39	51.87	6.05	59.97	81.65	59.97	60.31	78.41	50.73	50.73	161.29	54.31	3.27	24						
26.03.21	59.93	79.10	6.27	51.59	5.93	59.75	82.23	59.75	60.08	79.02	50.86	50.86	163.08	54.33	3.19	24						
27.03.21	59.88	79.10	6.27	51.59	5.93	59.75	82.22	59.77	60.10	78.92	50.86	50.86	162.32	54.33	3.19	24						
28.03.21	59.63	78.51	6.14	51.21	5.80	59.45	81.49	59.45	59.80	78.49	50.40	50.40	160.86	54.05	3.18	24						
29.03.21	62.00	60.42	5.55	48.41	5.26	62.13	62.89	62.13	61.22	60.01	47.41	47.41	160.62	50.98	2.57	24						
30.03.21	58.62	73.52	6.19	48.90	5.87	58.48	76.50	58.48	58.44	74.07	49.76	49.76	150.45	51.92	3.11	24						
31.03.21	59.07	77.11	6.25	50.70	5.91	58.86	80.23	58.86	59.21	77.49	49.87	49.87	157.99	53.41	3.13	24						
01.04.21	58.08	76.34	6.05	49.89	5.73	57.90	79.39	57.90	58.25	76.86	49.16	49.16	156.23	52.63	3.03	24						
02.04.21	59.13	77.31	6.13	50.83	5.87	59.78	81.31	59.78	59.29	77.91	50.02	50.02	158.37	53.65	3.11	24						
03.04.21	59.86	78.14	6.21	51.63	5.87	59.78	81.31	59.78	60.11	78.50	50.71	50.71	160.16	54.49	3.17	24						
04.04.21	59.86	77.85	6.14	51.52	5.80	59.60	81.07	59.60	59.95	78.47	50.52	50.52	159.42	54.37	3.15	24						
05.04.21	59.16	77.20	6.14	50.90	5.81	58.96	80.38	58.96	59.31	77.74	50.07	50.07	157.98	53.73	3.08	24						
06.04.21	57.05	76.61	6.19	49.30	5.86	56.87	79.77	56.87	57.20	77.39	48.50	48.50	156.46	52.01	2.88	24						
07.04.21	56.82	76.71	6.30	49.02	5.97	56.57	79.84	56.57	56.92	77.51	48.18	48.18	156.59	51.65	2.90	24						
08.04.21	59.32	77.77	6.21	50.96	5.87	59.07	80.98	59.07	59.42	78.34	50.07	50.07	159.33	53.81	3.15	24						
09.04.21	59.99	77.90	6.18	51.88	5.83	59.72	81.13	59.72	60.09	78.28	50.73	50.73	159.90	54.45	3.17	24						
10.04.21	60.17	78.16	6.12	51.96	5.78	59.87	81.36	59.87	59.28	78.07	50.62	50.62	158.43	54.73	2.98	24						
11.04.21	59.17	77.74	5.97	51.66	5.63	59.25	80.93	59.25	59.65	78.48	51.08	51.08	160.57	54.37	2.98	24						
12.04.21	59.17	77.23	5.82	51.38	5.49	58.92	80.48	58.92	59.28	78.07	49.73	49.73	155.69	54.04	2.94	24						
13.04.21	58.02	76.02	5.76	50.41	5.44	57.73	79.23	57.73	58.10	77.11	49.73	49.73	155.69	52.95	2.82	24						
14.04.21	54.69	73.27	5.62	47.93	5.22	54.41	76.29	54.41	54.75	75.05	47.30	47.30	149.78	50.18	2.45	24						
15.04.21	51.63	71.60	5.63	45.65	5.33	51.37	74.52	51.37	51.69	73.06	45.06	45.06	146.10	47.88	2.14	24						
16.04.21	57.22	75.43	5.75	49.56	5.43	56.94	78.53	56.94	57.30	76.60	49.34	49.34	154.46	52.58	2.79	24						
17.04.21	57.68	75.30	5.90	49.99	5.58	57.43	78.55	57.43	57.78	76.66	49.74	49.74	154.05	52.58	2.80	24						
18.04.21	56.08	73.74	5.74	48.30	5.43	55.82	76.97	55.82	56.16	75.08	47.74	47.74	150.29	50.88	2.76	24						
19.04.21	55.00	73.11	5.68	47.46	5.38	54.69	76.31	54.69	55.05	74.45	46.94	46.94	149.30	49.83	2.68	24						
20.04.21	49.61	49.49	4.94	42.74	3.83	49.51	51.64	49.51	49.81	49.98	42.20	42.20	133.64	44.21	1.93	24						
20.04.21	55.56	65.45	5.15	46.17	4.88	53.34	66.31	53.34	53.67	66.50	45.63	45.63	133.64	48.31	2.46	24						
<b>Итого:</b>	<b>58.18</b>	<b>2316.49</b>	<b>5.95</b>	<b>49.92</b>	<b>5.62</b>	<b>57.97</b>	<b>2412.11</b>	<b>57.97</b>	<b>58.26</b>	<b>2337.56</b>	<b>49.16</b>	<b>49.16</b>	<b>58.04</b>	<b>4744.58</b>	<b>52.57</b>	<b>91.20</b>	<b>91.20</b>	<b>744</b>				

Qотоп = 91,20 Гкал

ПРИНЯТО  
 23.04.2021  
 К РАССМОТРЕНИЮ  
 ТАЛОВИЦКИЙ В.А.



Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель потребителя

Ответственный представитель ТСО