

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за**

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная


Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу1, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см ²	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см ²		
23.11.22	75,10	78,66	5,39	59,82	82,53	5,25	1,20	24
24.11.22	73,07	79,99	5,55	58,69	83,99	5,41	1,15	24
25.11.22	77,76	79,29	5,34	61,50	83,30	5,20	1,28	24
26.11.22	82,61	79,02	5,38	64,60	83,12	5,24	1,42	24
27.11.22	84,00	79,37	5,54	65,60	83,55	5,40	1,46	24
28.11.22	83,07	79,19	5,47	65,09	83,34	5,33	1,43	24
29.11.22	79,61	79,41	5,46	62,89	83,51	5,32	1,33	24
30.11.22	74,44	79,21	5,45	59,44	83,24	5,30	1,19	24
01.12.22	76,63	79,12	5,29	60,70	83,20	5,15	1,26	24
02.12.22	82,19	79,05	5,56	64,14	83,30	5,42	1,42	24
03.12.22	83,03	79,48	5,52	64,93	83,74	5,38	1,44	24
04.12.22	75,50	80,11	5,47	60,32	84,19	5,33	1,22	24
05.12.22	70,76	79,42	5,46	56,85	83,39	5,32	1,10	24
06.12.22	75,89	78,31	5,52	60,08	79,88	5,37	1,24	24
07.12.22	77,85	82,95	5,38	61,66	77,90	5,24	1,35	24
08.12.22	74,81	83,21	5,38	59,77	78,15	5,24	1,25	24
09.12.22	73,77	79,89	5,33	58,97	76,14	5,19	1,18	24
10.12.22	69,89	79,23	5,50	56,55	77,39	5,36	1,06	24
11.12.22	66,97	79,25	5,45	54,64	77,44	5,32	0,98	24
12.12.22	65,38	80,79	5,67	53,75	78,98	5,52	0,94	24
13.12.22	66,52	78,37	5,43	54,22	76,69	5,30	0,96	24
14.12.22	72,76	78,09	5,32	58,29	76,42	5,19	1,13	24
15.12.22	74,22	78,72	5,36	59,34	77,11	5,22	1,17	24
16.12.22	72,74	78,80	5,62	58,44	77,35	5,48	1,13	24
17.12.22	65,99	79,07	5,69	54,02	77,68	5,55	0,95	24
18.12.22	65,26	80,45	5,80	53,63	79,08	5,65	0,94	24
19.12.22	65,45	82,46	5,90	54,24	81,32	5,75	0,93	24
20.12.22	68,77	77,75	5,44	55,74	77,14	5,30	1,01	24
21.12.22	76,24	78,00	5,44	60,73	77,34	5,31	1,21	24
22.12.22	74,82	78,54	5,50	60,03	77,88	5,37	1,17	24
Итого:	74,17	2385,21	5,49	59,29	2408,29	5,35	35,50	720

Qотоп1 = 35,50 Гкал

Ответственный представитель
потребителя

Варкопуло.В.И

Ответственный представитель ТСО



**ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
29.12.2022
ЖУРАВЛЁВА Н.М.**

ЖУРАВЛЁВА Н.М.