

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии
за

Март 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 3, узел 4) СПТ 12625

Нагрузка по узлу учета: отоп. = 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу3, Гкал	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу4, Гкал	Время работы, час
	t13 (C) ср/сут	G13 тн	P13, кгс/см²	t23 (C) ср/сут	G23 тн	P2, кгс/см²		t14 (C) ср/сут	G14 тн	P14, кгс/см²	t24 (C) ср/сут	G24 тн	P24, кгс/см²		
23.02.23	72,79	69,58	8,54	58,20	70,30	5,28	1,02	72,58	148,87	5,29	63,95	152,09	4,73	1,29	24
24.02.23	74,80	69,49	8,37	59,29	70,26	5,18	1,08	74,61	148,69	5,19	65,50	151,95	4,62	1,35	24
25.02.23	71,49	69,69	8,62	57,37	70,39	5,33	0,99	71,29	148,85	5,34	62,93	152,08	4,78	1,25	24
26.02.23	65,49	71,11	9,11	53,67	71,80	5,64	0,85	65,30	151,86	5,65	58,37	155,07	5,06	1,06	24
27.02.23	63,12	74,14	9,69	52,46	74,83	5,99	0,80	62,93	158,49	6,00	56,80	161,81	5,36	0,98	24
28.02.23	64,95	72,83	9,22	53,46	73,54	5,70	0,84	64,77	155,74	5,71	58,12	159,01	5,09	1,03	24
01.03.23	65,13	70,48	8,85	53,42	71,17	5,47	0,83	64,95	150,52	5,48	58,20	153,70	4,91	1,02	24
02.03.23	67,08	69,70	8,65	54,49	70,39	5,35	0,88	66,91	148,83	5,36	59,59	152,00	4,79	1,09	24
03.03.23	72,35	69,67	8,41	57,77	70,41	5,20	1,02	72,18	148,92	5,21	63,74	152,17	4,64	1,26	24
04.03.23	67,56	70,02	8,65	55,02	70,71	5,35	0,88	67,35	149,57	5,36	60,04	152,74	4,79	1,10	24
05.03.23	64,67	72,22	9,40	53,49	72,92	5,81	0,81	64,47	154,37	5,82	57,92	157,60	5,21	1,01	24
06.03.23	65,17	74,03	9,73	53,89	74,73	6,01	0,84	64,99	158,40	6,03	58,48	161,73	5,38	1,03	24
07.03.23	65,13	71,32	9,11	53,53	71,99	5,63	0,83	64,94	152,39	5,64	58,25	155,59	5,05	1,02	24
08.03.23	65,11	71,64	9,10	53,49	72,33	5,63	0,84	64,93	153,10	5,64	58,25	156,32	5,04	1,02	24
09.03.23	64,66	73,33	9,67	53,56	74,04	5,98	0,82	64,47	156,89	5,99	58,09	160,16	5,36	1,00	24
10.03.23	63,92	75,48	10,14	53,43	76,17	6,26	0,79	63,73	161,59	6,28	57,80	164,90	5,60	0,96	24
11.03.23	63,11	75,30	9,90	52,82	76,00	6,11	0,78	62,96	161,02	6,13	57,14	164,36	5,46	0,94	24
12.03.23	65,20	73,65	9,65	53,89	74,34	5,96	0,84	65,01	157,50	5,98	58,54	160,77	5,34	1,02	24
13.03.23	62,84	74,71	10,12	52,69	75,39	6,25	0,77	62,64	159,86	6,27	56,74	163,14	5,61	0,95	24
14.03.23	64,12	75,02	10,12	53,42	75,69	6,25	0,80	63,93	160,54	6,27	57,77	163,88	5,60	0,98	24
15.03.23	64,40	73,91	9,73	53,54	74,58	6,01	0,81	64,22	158,10	6,02	58,02	161,39	5,38	0,98	24
16.03.23	63,80	75,51	10,17	53,36	76,21	6,27	0,79	63,64	161,56	6,30	57,69	164,88	5,62	0,96	24
17.03.23	63,89	75,57	10,13	53,57	76,21	6,25	0,78	63,70	161,68	6,27	57,92	164,95	5,60	0,93	24
18.03.23	63,21	74,68	10,15	52,92	75,36	6,27	0,77	63,06	159,57	6,29	57,33	162,82	5,63	0,91	24
19.03.23	65,20	72,11	9,07	53,91	72,77	5,61	0,82	65,02	154,11	5,62	58,50	157,28	5,01	1,01	24
20.03.23	65,08	72,60	9,22	53,87	73,26	5,69	0,82	64,90	155,25	5,71	58,38	158,44	5,09	1,01	24
21.03.23	63,81	75,28	10,13	53,52	75,95	6,25	0,78	63,63	161,12	6,27	57,75	164,39	5,60	0,95	24
22.03.23	63,53	75,07	10,06	53,43	75,73	6,21	0,76	63,35	160,60	6,23	57,61	163,83	5,56	0,92	24
Итого:	65,77	2038,15	9,42	54,20	2057,46	5,82	23,63	65,59	4357,95	5,83	58,91	4449,03	5,21	29,04	672

Qотоп3 = 23,63 Гкал

Qотоп4 = 29,04 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____

Ответственный представитель ТСО _____



**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за
Март 2023**

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 2) СПТ 941.20 № 97954

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 2-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу2, Гкал	Время работы, час
	t12 (C) ср/сут	G12 тн	P12, кгс/см ²	t22 (C) ср/сут	G22 тн	P22, кгс/см ²		
23.02.23	72,75	74,16	8,62	59,19	75,81	8,37	1,01	24
24.02.23	74,70	74,12	8,46	60,18	75,78	8,21	1,08	24
25.02.23	71,58	74,26	8,69	58,21	75,89	8,44	0,99	24
26.02.23	65,57	75,74	9,19	54,37	77,29	8,92	0,85	24
27.02.23	63,20	78,95	9,80	53,21	80,55	9,50	0,79	24
28.02.23	64,73	77,59	9,33	53,99	79,14	9,04	0,83	24
01.03.23	65,10	75,08	8,94	54,19	76,62	8,67	0,82	24
02.03.23	66,95	74,27	8,73	55,21	75,81	8,47	0,87	24
03.03.23	72,21	74,31	8,50	58,71	75,92	8,24	1,00	24
04.03.23	67,68	74,65	8,73	55,94	76,22	8,47	0,88	24
05.03.23	64,68	76,92	9,47	54,15	78,49	9,19	0,81	24
06.03.23	65,03	78,88	9,84	54,58	80,47	9,54	0,82	24
07.03.23	65,14	76,00	9,21	54,47	77,55	8,94	0,81	24
08.03.23	65,08	76,35	9,18	54,32	77,89	8,91	0,82	24
09.03.23	64,66	78,15	9,75	54,38	79,76	9,46	0,80	24
10.03.23	63,78	80,43	10,23	54,17	82,04	9,92	0,77	24
11.03.23	63,10	80,27	10,00	53,76	81,87	9,69	0,75	24
12.03.23	65,06	78,56	9,77	54,64	80,17	9,48	0,82	24
13.03.23	62,92	79,66	10,19	53,51	81,26	9,89	0,75	24
14.03.23	63,80	80,01	10,21	53,99	81,61	9,90	0,78	24
15.03.23	64,41	78,79	9,83	54,35	80,37	9,53	0,79	24
16.03.23	63,67	80,51	10,26	54,02	82,13	9,95	0,78	24
17.03.23	63,79	80,51	10,23	54,27	82,14	9,92	0,77	24
18.03.23	63,18	79,57	10,25	53,58	81,22	9,95	0,76	24
19.03.23	65,21	76,86	9,21	54,65	78,48	8,93	0,81	24
20.03.23	65,06	77,36	9,28	54,68	78,98	9,00	0,80	24
21.03.23	63,82	80,20	10,22	54,27	81,86	9,91	0,76	24
22.03.23	63,42	79,95	10,17	54,13	81,61	9,86	0,74	24
Итого:	65,72	2172,12	9,51	54,97	2216,89	9,22	23,27	672

Qотоп2 = 23,27 Гкал

Ответственный представитель
потребителя _____

Ответственный представитель ТСО



Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя
тепловой энергии за

Март 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу1, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см ²	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см ²		
23.02.23	73,14	78,32	5,44	58,96	77,84	5,31	1,11	24
24.02.23	75,17	78,24	5,34	60,28	77,73	5,20	1,16	24
25.02.23	71,81	78,48	5,50	58,12	77,97	5,36	1,08	24
26.02.23	65,76	80,05	5,81	54,20	79,55	5,66	0,93	24
27.02.23	63,36	83,40	6,18	52,97	82,82	6,01	0,87	24
28.02.23	65,24	81,92	5,88	54,14	81,40	5,72	0,91	24
01.03.23	65,40	79,33	5,64	54,08	78,86	5,50	0,90	24
02.03.23	67,39	78,47	5,51	55,23	78,00	5,37	0,95	24
03.03.23	72,71	78,42	5,37	58,88	78,01	5,23	1,08	24
04.03.23	67,85	78,88	5,52	55,69	78,60	5,37	0,96	24
05.03.23	64,93	81,26	5,99	53,99	80,16	5,84	0,89	24
06.03.23	65,44	83,24	6,20	54,66	82,03	6,04	0,89	24
07.03.23	65,39	80,28	5,81	54,31	79,11	5,66	0,89	24
08.03.23	65,39	80,62	5,80	54,29	79,46	5,65	0,89	24
09.03.23	64,92	82,50	6,16	54,30	81,26	6,00	0,88	24
10.03.23	64,16	84,82	6,46	54,02	83,54	6,28	0,86	24
11.03.23	63,37	84,69	6,31	53,48	83,41	6,14	0,84	24
12.03.23	65,47	82,93	6,15	54,57	81,68	5,99	0,90	24
13.03.23	63,08	84,08	6,45	53,12	82,81	6,27	0,84	24
14.03.23	64,38	84,39	6,45	54,00	83,10	6,27	0,87	24
15.03.23	64,66	83,14	6,20	54,14	81,90	6,03	0,87	24
16.03.23	64,07	84,89	6,48	53,99	83,61	6,30	0,85	24
17.03.23	64,14	84,93	6,45	54,14	83,65	6,28	0,85	24
18.03.23	63,47	84,01	6,47	53,50	82,74	6,29	0,84	24
19.03.23	65,46	81,22	5,79	54,50	80,04	5,63	0,89	24
20.03.23	65,34	81,72	5,88	54,48	80,52	5,72	0,89	24
21.03.23	64,04	84,65	6,45	54,01	83,37	6,28	0,85	24
22.03.23	63,75	84,41	6,41	53,84	83,12	6,23	0,84	24
Итого:	66,05	2293,29	6,00	54,85	2266,28	5,84	25,57	672

Qотоп1 = 25,57 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____

Ответственный представитель ТСО _____

