

**Карточка регистрации параметров на узле учёта
потребителя тепловой энергии за**

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 1) СПТ944 № 12631

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу1, Гкал	Время работы, час
	t11 (C) ср/сут	G11 тн	P11, кгс/см ²	t21 (C) ср/сут	G21 тн	P21, кгс/см ²		
23.10.22	65,12	39,15	3,99	47,04	40,91	3,99	0,71	24
24.10.22	65,10	39,30	4,11	47,17	41,06	4,11	0,70	24
25.10.22	65,12	39,50	4,13	47,08	41,29	4,14	0,71	24
26.10.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
27.10.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
28.10.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
29.10.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
30.10.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
31.10.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
01.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
02.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
03.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
04.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
05.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
06.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
07.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
08.11.22	65,12	39,32	4,08	47,10	39,99	4,08	0,71	24
09.11.22	64,24	77,19	6,15	52,92	81,23	6,02	0,88	24
10.11.22	64,04	76,88	5,85	53,00	80,86	5,72	0,85	24
11.11.22	65,14	78,47	5,97	53,90	82,61	5,84	0,88	24
12.11.22	64,66	78,05	5,93	53,61	82,01	5,80	0,86	24
13.11.22	64,33	76,67	5,66	53,29	80,39	5,53	0,85	24
14.11.22	65,39	69,69	4,71	53,18	72,81	4,61	0,85	24
15.11.22	69,53	67,06	4,67	55,00	69,95	4,58	0,97	24
16.11.22	77,68	67,21	4,63	60,02	70,22	4,54	1,18	24
17.11.22	80,52	67,57	4,78	61,92	70,66	4,70	1,26	24
18.11.22	77,17	66,91	4,94	59,49	69,90	4,86	1,18	24
19.11.22	75,16	67,07	4,87	58,07	70,07	4,78	1,15	24
20.11.22	73,11	67,42	4,99	56,92	70,50	4,90	1,09	24
21.11.22	70,35	66,53	5,01	54,96	69,58	4,93	1,02	24
22.11.22	70,09	70,88	5,22	55,54	74,23	5,11	1,03	24
Итого:	67,37	1665,98	4,60	51,05	1728,16	4,56	26,07	744

Qотоп1 = 26,07 Гкал

Ответственный представитель
потребителя _____

Варкопуло.В.И

Ответственный представитель ТСО _____



**ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ**
02.12.2022
Журавлева Н.М.

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя

тепловой энергии за

Ноябрь 2022

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 2) СПТ 941.20 № 97954

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 2-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уу2, Гкал	Время работы, час
	t12 (C) ср/сут	G12 тн	P12, кгс/см²	t22 (C) ср/сут	G22 тн	P22, кгс/см²		
23.10.22	64,75	37,01	6,34	46,61	37,70	6,34	0,67	24
24.10.22	64,76	37,18	6,55	46,79	37,86	6,55	0,67	24
25.10.22	64,80	37,38	6,62	46,96	38,08	6,62	0,67	24
26.10.22	64,77	37,06	6,75	46,78	37,74	6,75	0,67	24
27.10.22	64,79	36,81	6,91	46,70	37,49	6,91	0,66	24
28.10.22	63,98	53,36	8,63	50,10	54,39	8,48	0,74	24
29.10.22	64,02	72,16	9,71	53,19	73,65	9,48	0,78	24
30.10.22	64,28	72,36	9,73	53,59	73,85	9,50	0,77	24
31.10.22	64,54	72,85	9,68	53,80	74,38	9,45	0,78	24
01.11.22	64,63	72,79	9,30	54,03	74,33	9,07	0,77	24
02.11.22	64,20	72,34	9,48	53,63	73,87	9,25	0,76	24
03.11.22	63,57	71,06	9,92	52,96	72,60	9,70	0,75	24
04.11.22	64,39	71,63	9,57	53,50	73,17	9,34	0,78	24
05.11.22	65,09	68,78	8,70	53,52	70,28	8,49	0,80	24
06.11.22	65,01	68,91	8,56	53,50	70,40	8,36	0,79	24
07.11.22	64,36	70,53	9,15	53,41	72,05	8,93	0,77	24
08.11.22	63,20	31,96	9,74	52,11	32,62	9,51	0,35	24
09.11.22	63,54	71,75	9,77	52,41	73,31	9,54	0,80	24
10.11.22	63,72	71,41	9,31	52,91	72,95	9,08	0,77	24
11.11.22	64,78	72,92	9,49	53,91	74,51	9,25	0,79	24
12.11.22	64,42	72,60	9,42	53,81	74,17	9,18	0,77	24
13.11.22	64,07	71,31	9,01	53,49	72,89	8,78	0,75	24
14.11.22	65,18	64,65	7,54	53,17	66,08	7,37	0,78	24
15.11.22	69,02	62,08	7,39	54,83	63,45	7,23	0,88	24
16.11.22	77,15	62,29	7,33	59,87	63,73	7,18	1,08	24
17.11.22	80,14	62,64	7,57	61,95	64,09	7,42	1,14	24
18.11.22	76,86	61,92	7,85	59,65	63,34	7,71	1,07	24
19.11.22	74,81	62,09	7,73	58,27	63,51	7,58	1,03	24
20.11.22	72,87	62,45	7,91	57,06	63,84	7,76	0,99	24
21.11.22	70,07	61,57	7,93	54,96	62,92	7,78	0,93	24
22.11.22	69,76	65,68	8,27	55,40	67,13	8,09	0,94	24
Итого:	66,82	1909,53	8,45	53,32	1950,38	8,28	24,89	744

Qотоп2 = 24,89 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Варкопуло.В.И. _____

Ответственный представитель ТСО _____



**ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ**
02.12.2022
Журавлева Н.М.

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за

Ноябрь 2022

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 137 (узел 3, узел 4) СПТ 12625

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз3, Гкал	подающий трубопровод отопления			обратный трубопровод отопления			Qот уз4, Гкал	Время работы, час
	t13 (C) ср/сут	G13 тн	P13, кгс/см²	t23 (C) ср/сут	G23 тн	P2, кгс/см²		t14 (C) ср/сут	G14 тн	P14, кгс/см²	t24 (C) ср/сут	G24 тн	P24, кгс/см²		
23.10.22	64,55	34,35	6,32	46,05	38,05	3,99	0,64	64,61	72,17	3,94	52,38	74,64	3,83	0,88	24
24.10.22	64,57	34,68	6,51	46,31	37,88	4,11	0,63	64,60	72,50	4,06	52,76	74,96	3,95	0,86	24
25.10.22	64,61	34,70	6,55	46,30	37,99	4,14	0,63	64,64	72,87	4,09	52,86	75,36	3,97	0,85	24
26.10.22	64,58	34,36	6,72	45,89	37,67	4,24	0,64	64,61	72,15	4,19	52,60	74,64	4,08	0,87	24
27.10.22	64,61	34,27	6,84	45,58	37,40	4,32	0,65	64,61	71,67	4,27	52,19	74,14	4,16	0,88	24
28.10.22	63,94	50,24	8,62	49,56	55,12	5,37	0,73	63,81	105,46	5,36	55,01	109,03	4,96	0,93	24
29.10.22	63,99	67,74	9,63	52,54	74,14	5,96	0,78	63,79	143,94	5,97	57,07	148,79	5,40	0,97	24
30.10.22	64,24	67,90	9,66	52,79	74,25	5,98	0,78	64,04	144,47	5,99	57,38	149,34	5,41	0,96	24
31.10.22	64,53	69,49	9,53	52,99	76,08	5,90	0,81	64,34	142,00	5,95	57,69	146,72	5,35	0,95	24
01.11.22	64,61	77,33	9,21	53,29	84,01	5,70	0,88	64,41	145,48	5,71	57,96	150,32	5,13	0,94	24
02.11.22	64,22	76,45	9,41	52,99	81,84	5,83	0,86	64,03	144,46	5,84	57,68	149,26	5,26	0,92	24
03.11.22	63,67	74,92	9,87	52,39	81,64	6,11	0,85	63,50	141,75	6,12	57,10	146,50	5,57	0,90	24
04.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
05.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
06.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
07.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
08.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
09.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
10.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
11.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
12.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
13.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
14.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
15.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
16.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
17.11.22	66,83	59,68	8,13	51,67	61,65	5,07	0,87	66,71	114,96	5,06	57,33	118,84	4,68	1,02	24
18.11.22	76,75	70,54	7,78	58,81	65,52	4,84	1,27	76,58	123,18	4,83	65,37	127,41	4,44	1,38	24
19.11.22	74,75	71,15	7,67	57,54	66,14	4,77	1,23	74,58	123,83	4,76	63,78	128,08	4,36	1,34	24
20.11.22	72,73	71,56	7,86	56,37	65,78	4,89	1,18	72,56	124,48	4,88	62,31	128,74	4,48	1,28	24
21.11.22	69,98	70,47	7,89	54,36	65,37	4,91	1,10	69,82	122,67	4,90	60,05	126,84	4,51	1,20	24
22.11.22	69,74	74,37	8,21	54,66	69,18	5,09	1,13	69,55	131,18	5,09	60,38	135,60	4,63	1,21	24
Итого:	66,83	1850,01	8,13	51,67	1911,13	5,07	26,96	66,71	3563,65	5,06	57,33	3684,17	4,68	31,58	744

Qотоп3 = 26,96 Гкал

Qотоп4 = 31,58 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Варкопуло.В.И.

Ответственный представитель ТСО _____



**ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
02.12.2022
ЖУРАВЛЕВА Н.М.**