

**Карточка регистрации параметров на узле учёта
потребителя тепловой энергии за Март 2024**

Наименование потребителя: **УК "ДОМ Екатеринбург"**

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОН-17 №0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,657** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)			
23.02.24	401.31	73.74	4.91	402.07	56.49	3.06	-0.75	6.91	24
24.02.24	403.61	72.84	4.90	404.31	56.04	3.04	-0.70	6.76	24
25.02.24	405.53	68.01	5.11	406.13	53.24	3.21	-0.60	5.98	24
26.02.24	407.71	65.00	5.24	408.22	51.38	3.32	-0.51	5.54	24
27.02.24	420.13	64.75	5.51	420.64	51.59	3.52	-0.51	5.52	24
28.02.24	418.60	65.01	5.49	419.17	51.81	3.50	-0.57	5.52	24
29.02.24	420.67	65.03	5.46	421.24	51.94	3.47	-0.57	5.50	24
01.03.24	418.43	65.05	5.41	418.98	51.94	3.44	-0.55	5.48	24
02.03.24	379.49	64.81	5.10	380.06	51.05	3.24	-0.57	5.17	24
03.03.24	424.31	62.24	5.89	424.75	50.32	3.83	-0.43	5.05	24
04.03.24	433.72	62.40	6.22	434.12	50.56	4.08	-0.39	5.14	24
05.03.24	426.13	64.78	5.75	426.67	52.02	3.71	-0.54	5.43	24
06.03.24	398.69	66.30	4.97	399.20	52.31	3.12	-0.51	5.57	24
07.03.24	400.45	71.47	5.11	401.08	55.53	3.23	-0.63	6.37	24
08.03.24	405.21	66.78	5.16	405.74	52.94	3.27	-0.53	5.60	24
09.03.24	410.80	65.09	5.43	411.36	51.94	3.47	-0.55	5.39	24
10.03.24	403.57	65.91	5.09	404.13	52.23	3.20	-0.56	5.51	24
11.03.24	401.81	71.67	4.84	402.50	55.70	3.00	-0.69	6.40	24
12.03.24	400.74	72.66	4.82	401.41	56.29	2.98	-0.67	6.54	24
13.03.24	395.28	68.15	4.90	395.85	53.28	3.06	-0.57	5.86	24
14.03.24	415.55	64.84	5.42	416.14	51.71	3.45	-0.59	5.44	24
15.03.24	432.58	63.69	6.01	433.05	51.47	3.90	-0.47	5.29	24
16.03.24	431.95	62.07	6.17	432.40	50.33	4.04	-0.46	5.07	24
17.03.24	434.31	62.59	6.15	434.74	50.89	4.01	-0.43	5.09	24
18.03.24	434.46	63.04	6.03	434.93	51.35	3.90	-0.46	5.08	24
19.03.24	433.51	64.59	5.91	433.98	52.33	3.81	-0.47	5.31	24
20.03.24	430.69	63.78	5.71	431.11	51.97	3.65	-0.41	5.09	24
21.03.24	433.49	62.61	6.13	433.94	51.14	4.00	-0.45	4.97	24
22.03.24	435.91	62.85	6.16	436.34	51.40	4.02	-0.43	4.99	24
Итого:	12058,64	65,92	5,48	12074,25	52,45	3,50	-15,61	161,58	696

Qотоп= 161,58 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Мосунов И.Д.

Ответственный представитель ТСО _____

