

Договор № ЭКГ -14-205

Карточка регистрации параметров на узле учёта
потребителя тепловой энергии за Март 2023

Наименование потребителя: УК "ДОМ Екатеринбург"

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОН-17 №0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)			
23.02.23	428.53	72.75	5.14	429.08	57.10	3.29	-0.55	6.70	24
24.02.23	428.06	74.74	5.04	428.68	58.35	3.20	-0.62	7.00	24
25.02.23	428.62	71.33	5.20	429.13	56.21	3.34	-0.51	6.47	24
26.02.23	439.43	65.53	5.51	439.86	52.76	3.57	-0.43	5.61	24
27.02.23	456.13	63.06	5.85	456.54	51.58	3.81	-0.40	5.24	24
28.02.23	448.44	64.99	5.55	448.84	52.66	3.59	-0.40	5.53	24
01.03.23	433.31	65.15	5.33	433.68	52.60	3.43	-0.38	5.44	24
02.03.23	429.48	67.22	5.21	429.90	53.79	3.34	-0.41	5.77	24
03.03.23	428.54	72.28	5.06	429.09	56.93	3.22	-0.55	6.57	24
04.03.23	431.14	67.47	5.22	431.58	54.01	3.34	-0.44	5.80	24
05.03.23	445.98	64.63	5.70	446.37	52.54	3.70	-0.39	5.39	24
06.03.23	456.21	65.22	5.87	456.53	53.15	3.82	-0.33	5.51	24
07.03.23	439.11	65.14	5.49	439.52	52.76	3.55	-0.40	5.43	24
08.03.23	441.76	65.13	5.50	442.19	52.81	3.55	-0.43	5.44	24
09.03.23	452.71	64.55	5.86	453.06	52.72	3.83	-0.35	5.36	24
10.03.23	466.37	63.92	6.13	466.72	52.70	4.02	-0.35	5.24	24
11.03.23	463.59	63.07	5.98	463.88	52.15	3.91	-0.29	5.07	24
12.03.23	453.46	65.20	5.83	453.82	53.23	3.80	-0.36	5.43	24
13.03.23	459.57	62.55	6.11	459.90	51.67	4.03	-0.33	5.01	24
14.03.23	463.35	64.15	6.11	463.67	52.72	4.02	-0.32	5.30	24
15.03.23	455.82	64.27	5.88	456.10	52.72	3.84	-0.28	5.27	24
16.03.23	465.75	63.73	6.15	466.08	52.63	4.04	-0.32	5.18	24
17.03.23	466.84	63.85	6.13	467.15	52.85	4.02	-0.31	5.14	24
18.03.23	460.57	63.27	6.14	460.91	52.25	4.04	-0.34	5.08	24
19.03.23	443.48	65.15	5.45	443.81	53.09	3.51	-0.33	5.35	24
20.03.23	448.84	65.04	5.58	449.19	53.17	3.61	-0.36	5.32	24
21.03.23	464.45	63.69	6.14	464.74	52.77	4.04	-0.29	5.08	24
22.03.23	462.26	63.16	6.08	462.55	52.47	4.00	-0.29	4.96	24
Итого:	12561,82	65,72	5,69	12572,58	53,37	3,70	-10,76	154,67	672

Qотоп= 154,67 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Варкопуло.В.И.

Ответственный представитель ТСО _____

