

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребления тепловой энергии за Июнь 2021

Договор №53278

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул. Крупносортников, 12а

Нагрузка по узлу учёта: отопл. = 0.446 Гкал/ч.

Тип теплового пункта: КАРАТ-307 №01131118

Субобъекты

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		t3 (C) ср/сут	Qот Гкал	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Qгис (теплообменник) Гкал	ГВС лето			Время работы час		
	t1 (C) ср/сут	P1 кг/см2	G1 тн	t2 (C) ср/сут			P2 кг/см2	G2 тн	t3 (C) ср/сут	P3 кг/см2		G3 тн	t4 (C) ср/сут	P4 кг/см2		G4 тн	tгвс (C) ср/сут
23.05.21													54,12	7,38	20,84	1,16	24
24.05.21													54,19	7,17	18,56	1,02	24
25.05.21													53,50	7,15	18,68	1,01	24
26.05.21													52,70	7,23	17,57	0,94	24
27.05.21													51,87	7,34	17,71	0,93	24
28.05.21													51,00	7,37	17,58	0,91	24
29.05.21													50,06	7,37	17,14	0,88	24
30.05.21													51,30	7,36	21,32	1,13	24
31.05.21													49,98	7,34	18,21	0,92	24
01.06.21													49,09	7,37	18,74	0,94	24
02.06.21													48,69	7,37	19,38	0,97	24
03.06.21													49,73	7,37	18,62	0,94	24
04.06.21													49,75	7,36	18,95	0,96	24
05.06.21													42,86	6,11	14,69	0,65	24
06.06.21													46,96	7,37	17,10	0,84	24
07.06.21													50,74	7,37	16,06	0,85	24
08.06.21													55,03	7,37	14,54	0,83	24
09.06.21													54,87	7,38	14,15	0,81	24
10.06.21													55,29	7,18	15,44	0,88	24
11.06.21													54,58	7,38	14,97	0,84	24
12.06.21													53,89	7,37	13,51	0,75	24
13.06.21													52,72	7,37	14,55	0,79	24
14.06.21													52,76	7,37	15,11	0,82	24
15.06.21													53,81	7,37	14,49	0,80	24
16.06.21													54,30	7,37	15,07	0,85	24
17.06.21													53,70	7,37	14,08	0,78	24
18.06.21													54,09	7,37	15,12	0,84	24
19.06.21													53,20	7,37	13,53	0,75	24
20.06.21													52,12	7,37	16,94	0,91	24
21.06.21													51,45	7,37	14,08	0,75	24
22.06.21													52,17	7,37	15,23	0,82	24
Итого:													51,94	7,30	511,96	27,30	744

Qот = 0,00 Гкал

Qгвс (зима) = 0,00 Гкал

Qгвс (лето) = 27,30 Гкал

Ггвс (лето) = 511,96 т.



Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель потребителя

Ответственный представитель ТСО

ПРИНЯТО  
25.06.2021  
КРАСНОТАРТАРСКИЙ РАЙОН  
ТАНОВИЦКИЙ В/А