

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за Май 2020

Договор №53278

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Крупносортщиков, 12а

Нагрузка по узлу учета: отопл. = 0,446 Гкал/ч.

Тип тепловычислителя: КАРАТ-307 №01131118

Субабоненты

Дата	подающий трубопровод				обратный трубопровод				Отопл.-ние Гкал	подающий трубопровод				обратный трубопровод				ГВС зима Qгвс (теплособмен- ник) Гкал	ГВС лето				Время работы час
	t1 (C) ср/сут	P1 кг/см2	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 кг/см2	G2 тн	Qот Гкал	t3 (C) ср/сут		P3 кг/см2	G3 тн	t4 (C) ср/сут	P4 кг/см2	G4 тн	Qгвс (теплособмен- ник) Гкал	tгвс (C) ср/сут	Pгвс кг/см2		Gгвс тн	Qгвс Гкал			
20.04.20	48,23	7,43	260,54	41,72	6,43	257,84	1,70	69,58	183,85	6,41	63,61	5,95	185,45	1,08	36,08	0,00	0,00	0,00	24				
21.04.20	48,79	7,40	262,30	42,18	6,38	259,56	1,74	69,62	184,12	6,36	63,86	5,90	185,67	1,05	36,22	0,00	0,00	0,00	24				
22.04.20	47,03	7,22	261,88	41,18	6,20	259,12	1,54	69,17	184,05	6,18	63,08	5,72	185,61	1,10	36,43	0,00	0,00	0,00	24				
23.04.20	47,10	7,23	251,10	40,73	6,29	248,46	1,62	69,08	174,58	6,25	62,83	5,83	176,01	1,06	35,88	0,00	0,00	0,00	24				
24.04.20	50,73	7,47	254,28	43,19	6,51	251,59	1,93	68,13	182,83	6,51	62,63	6,06	184,33	1,01	35,93	0,00	0,00	0,00	24				
25.04.20	53,77	7,39	261,95	45,38	6,37	259,13	2,20	70,67	189,50	6,40	66,12	5,91	190,89	0,85	36,07	0,00	0,00	0,00	24				
26.04.20	54,41	7,50	272,31	46,33	6,40	269,40	2,20	70,49	189,97	6,40	64,14	5,91	191,22	1,20	37,02	0,00	0,00	0,00	24				
27.04.20	47,09	6,95	268,58	41,43	5,88	265,76	1,52	70,35	190,91	6,44	64,84	5,40	192,14	1,05	36,78	0,00	0,00	0,00	24				
28.04.20	43,54	7,01	266,97	38,94	5,96	264,16	1,23	70,06	189,08	6,38	64,74	5,48	190,27	1,05	36,48	0,00	0,00	0,00	24				
29.04.20	41,63	7,36	258,48	37,39	6,37	255,80	1,10	69,88	186,88	6,38	64,74	5,91	188,11	0,95	36,23	0,00	0,00	0,00	24				
30.04.20	40,71	7,27	250,01	36,45	6,33	247,43	1,07	69,82	188,63	6,38	64,67	5,89	189,81	0,97	35,86	0,00	0,00	0,00	24				
01.05.20	43,08	7,27	255,69	38,11	6,29	253,05	1,28	70,20	187,74	6,32	65,42	5,84	188,93	0,89	36,06	0,00	0,00	0,00	24				
02.05.20	44,68	7,28	258,01	39,25	6,29	255,32	1,40	69,77	187,62	6,31	65,01	5,83	188,60	0,88	35,89	0,00	0,00	0,00	24				
03.05.20	43,96	6,86	251,41	38,53	5,91	248,79	1,37	69,96	188,96	5,96	64,91	5,47	190,06	0,94	35,66	0,00	0,00	0,00	24				
04.05.20	43,01	6,88	257,46	38,06	5,90	254,82	1,27	70,23	190,55	5,93	65,19	5,44	191,72	0,96	35,91	0,00	0,00	0,00	24				
05.05.20	38,90	6,96	257,12	35,34	5,97	254,52	0,92	69,62	189,62	6,00	64,03	5,51	190,80	1,05	35,46	0,00	0,00	0,00	24				
06.05.20	40,21	6,65	133,66	36,52	5,81	132,29	0,50	69,42	180,83	5,96	63,80	5,51	181,96	0,95	35,05	0,00	0,00	0,00	24				
07.05.20								69,38	142,65	5,73	57,13	5,39	143,46	0,88	33,79	0,00	0,00	0,00	24				
08.05.20								47,93	18,60	6,93	24,78	7,02	6,85	0,47	40,83	7,02	11,63	0,64	24				
09.05.20								52,00	7,37	14,91	25,52	5,98	0,00	0,00	51,57	7,34	14,93	0,81	24				
10.05.20								51,23	7,41	12,04	25,25	4,36	0,00	0,00	50,80	7,37	12,08	0,65	24				
11.05.20								54,34	7,41	16,39	25,56	4,60	0,00	0,00	54,04	7,37	16,42	0,95	24				
12.05.20								54,65	7,41	18,05	25,80	4,34	0,00	0,00	54,12	7,37	17,95	1,00	24				
13.05.20								54,47	7,41	17,02	25,75	3,30	0,00	0,00	53,95	7,37	16,95	0,94	24				
14.05.20								53,58	7,41	14,93	25,47	1,78	0,00	0,00	53,06	7,37	14,91	0,82	24				
15.05.20								54,60	7,41	9,49	25,02	0,40	0,00	0,00	53,80	7,37	15,39	0,87	24				
16.05.20								56,87	7,41	8,47	25,01	0,23	0,00	0,00	55,32	7,37	14,84	0,86	24				
17.05.20								53,64	7,41	0,97	24,97	0,00	0,00	0,00	53,42	7,37	15,47	0,87	24				
18.05.20								58,01	7,42	0,21	24,85	0,00	0,00	0,00	46,81	5,54	7,93	0,45	24				
19.05.20								21,10	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,93	2,35	0,00	0,00	24				
Итого:	45,70	7,18	4281,75	40,04	6,19	4237,04	24,60	62,26	3443,44	6,41	48,31	4,50	3341,89	18,43	41,18	6,68	158,51	8,86	720				

Qот = 24,60 Гкал

Qгвс (зима) = 18,43 Гкал

Qгвс (лето) = 8,86 Гкал



Gгвс (лето) = 158,51 т.

Ответственный представитель потребителя Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО

ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
22.05.2020
Н.Н. ОСТАПЕНКО