

Договор № ЭКГ -14-205

Карточка регистрации параметров на узле учёта
потребителя тепловой энергии за Май 2021

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОП-17 №0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)			
22.04.21	433,13	58,23	5,28	433,63	48,50	3,94	-0,50	4,22	24
23.04.21	419,81	55,05	5,36	420,29	46,12	4,03	-0,48	3,76	24
24.04.21	425,06	56,50	5,30	425,56	47,23	3,97	-0,50	3,94	24
25.04.21	420,77	55,10	5,27	421,23	46,18	3,96	-0,45	3,76	24
26.04.21	424,09	56,33	5,22	424,61	46,99	3,91	-0,51	3,97	24
27.04.21	421,83	55,30	5,24	422,34	46,29	3,93	-0,51	3,80	24
28.04.21	429,83	56,48	5,37	430,36	47,36	4,02	-0,53	3,93	24
29.04.21	431,07	55,13	5,37	431,55	46,25	4,01	-0,48	3,84	24
30.04.21	429,81	54,69	5,28	430,30	45,83	3,95	-0,49	3,81	24
01.05.21	430,72	55,21	5,32	431,28	46,20	3,97	-0,56	3,87	24
02.05.21	443,92	58,83	5,45	444,40	49,18	4,05	-0,48	4,28	24
03.05.21	445,40	59,07	5,40	445,91	49,45	4,01	-0,51	4,28	24
04.05.21	425,64	53,81	4,97	426,03	46,04	3,70	-0,39	3,36	24
05.05.21	207,45	42,28	2,37	207,65	38,60	1,76	-0,20	1,58	24
Итого:	5788,55	55,14	5,09	5795,14	46,44	3,80	-6,60	52,40	336

Qотоп= 52,40 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ИЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
25.05.2021
К. РАССМОТРЕНО
ТАЛЫШНИКОВА И.А.