

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.12.2018 по 16.12.2018

Договор №53278

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Крупносортщиков, 12а

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Гкал/ч.

Тип тепловычислителя: КАРАТ 2001 мод. 01 №21330312

Субабоненты _____

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Отопление Qот Гкал	подающий трубопровод		обратный трубопровод		ГВС зима Qгвс (теплообменник) Гкал	ГВС лето			Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	G1 тн	t2 (C) ср/сут	G2 тн		t3 (C) ср/сут	G3 тн	t4 (C) ср/сут	G4 тн		tгвс (C) ср/сут	Gгвс тн	Qгвс Гкал	
01.12.18	74,09	263,98	57,88	261,68	4,28	83,75	0,00	36,98	0,00	0,00	81,91	20,25	1,65	24
02.12.18	73,33	266,14	57,50	263,79	4,22	82,15	0,00	36,45	0,00	0,00	82,01	21,91	1,77	24
03.12.18	73,32	267,41	57,63	265,10	4,20	81,66	0,00	36,59	0,00	0,00	80,43	20,94	1,67	24
04.12.18	65,78	254,35	52,48	252,23	3,38	76,79	0,00	35,68	0,00	0,00	75,30	17,57	1,31	24
05.12.18	69,37	263,37	54,98	261,19	3,79	74,77	0,00	34,47	0,00	0,00	76,92	13,06	0,99	24
06.12.18	73,11	270,59	57,74	268,22	4,16	77,61	0,00	34,94	0,00	0,00	79,31	14,48	1,13	24
07.12.18	69,84	269,03	55,71	266,68	3,80	76,03	0,00	34,91	0,00	0,00	77,25	12,75	0,97	24
08.12.18	70,00	263,58	55,49	261,22	3,83	78,62	0,00	35,16	0,00	0,00	79,92	15,85	1,25	24
09.12.18	72,73	267,21	57,39	264,82	4,10	78,79	0,00	35,38	0,00	0,00	82,01	16,43	1,33	24
10.12.18	73,54	269,55	58,07	267,13	4,17	79,06	0,00	35,20	0,00	0,00	80,20	14,30	1,13	24
11.12.18	72,17	268,08	57,19	265,70	4,02	76,67	0,00	34,61	0,00	0,00	79,65	13,91	1,08	24
12.12.18	71,19	268,78	56,63	266,46	3,92	76,13	0,00	34,84	0,00	0,00	76,69	14,34	1,05	24
13.12.18	72,35	272,16	57,56	269,75	4,03	75,44	0,00	34,80	0,00	0,00	77,26	12,66	0,96	24
14.12.18	72,56	268,64	57,49	266,23	4,06	76,54	0,00	34,92	0,00	0,00	78,65	12,79	0,99	24
15.12.18	68,81	252,36	54,16	250,12	3,70	77,63	0,00	34,80	0,00	0,00	78,59	15,46	1,20	24
16.12.18	71,06	251,17	55,37	249,06	3,95	77,10	0,00	34,45	0,00	0,00	80,13	15,92	1,25	24
Итого:	71,45	4236,41	56,45	4199,38	63,60	78,05	0,00	35,32	0,00	0,00	79,14	252,62	19,74	384

Qот = 63,60 Гкал

Qгвс (зима) = 0,00 Гкал

Qгвс (лето) = 19,74 Гкал

Gгвс (лето) = 252,62 т

Ответственный представитель потребителя _____

Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
20.12.2018
К РАССМОТРЕНИЮ
ТАНОВИЦКИЙ В.А.