

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.11.2017 по 30.11.2017

Наименование потребителя:

УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 137

ТЭКОН-0455

Нагрузка по узлу учета: отоп. = 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод		подающий трубопровод		обратный трубопровод		подающий трубопровод			обратный трубопровод		тепло Гкал	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	G1 тн	P1	t1 (C) ср/сут	P2	t2 (C) ср/сут	G2 тн	t2 (C) ср/сут	t3 (C) ср/сут	G3 тн	t3 (C) ср/сут	t4 (C) ср/сут	G4 тн	t4 (C) ср/сут		
01.11.2017	60,21	84,35	5,76	51,34	2,91	60,62	135,65	55,64	60,25	83,80	51,30	60,50	107,50	51,43	3,15	24
02.11.2017	61,55	88,09	5,74	52,55	2,89	62,02	101,53	56,92	61,56	86,78	52,40	61,90	108,96	52,59	3,13	24
03.11.2017	59,70	80,17	5,81	50,92	2,92	60,15	182,38	55,33	59,73	80,49	50,80	60,02	106,66	51,02	3,27	24
04.11.2017	58,60	78,99	5,60	49,90	2,78	59,07	180,01	54,28	58,67	79,22	49,77	58,93	105,00	50,04	3,20	24
05.11.2017	59,53	79,80	5,64	50,61	2,80	60,05	181,73	55,19	59,60	80,04	50,51	59,91	106,16	50,76	3,31	24
06.11.2017	58,59	79,57	5,58	50,00	2,75	59,15	181,08	54,43	58,58	79,76	49,73	59,00	105,82	50,06	3,21	24
07.11.2017	60,43	81,19	5,72	51,52	2,82	61,02	184,48	56,20	60,43	81,34	51,20	60,86	108,05	51,63	3,38	24
08.11.2017	60,07	79,49	5,59	51,22	2,73	60,69	180,48	55,86	60,09	79,55	50,89	60,53	105,70	51,30	3,29	24
09.11.2017	59,10	82,30	5,64	50,90	4,48	59,71	238,65	55,38	59,13	82,55	50,59	60,10	113,51	51,27	3,59	24
10.11.2017	63,98	80,17	5,64	54,15	4,36	64,37	177,11	58,94	63,85	80,35	53,61	64,34	106,49	54,10	3,70	24
11.11.2017	64,21	81,38	5,65	54,35	4,24	64,78	188,97	59,40	64,15	81,56	53,92	64,57	108,08	54,35	3,77	24
12.11.2017	62,81	80,02	5,66	53,11	4,12	63,38	185,73	58,19	62,80	80,19	52,77	63,18	106,28	53,24	3,61	24
13.11.2017	64,30	81,71	5,66	54,21	4,00	64,86	188,97	59,48	64,27	81,91	54,00	64,66	108,57	54,39	3,80	24
14.11.2017	65,52	82,95	5,67	55,43	3,88	66,04	191,75	60,62	65,36	83,21	55,26	65,83	110,35	55,58	3,86	24
15.11.2017	66,25	83,88	5,67	56,11	3,77	66,76	194,40	61,33	66,10	84,14	55,95	66,52	111,62	56,08	3,93	24
16.11.2017	66,18	83,40	5,68	56,83	3,65	66,62	187,92	58,99	63,75	81,68	54,20	64,17	107,34	54,56	4,01	24
17.11.2017	66,76	76,76	5,69	56,34	4,03	67,28	177,71	61,68	66,64	76,99	56,26	67,11	102,01	56,67	3,69	24
18.11.2017	68,40	84,44	5,73	57,73	3,04	68,90	195,36	63,15	68,05	84,07	57,35	68,57	111,42	57,88	4,11	24
19.11.2017	68,40	84,44	5,73	57,73	3,04	68,90	195,36	63,15	68,05	84,07	57,35	68,57	111,42	57,88	4,11	24
20.11.2017	66,52	83,11	5,63	56,26	3,01	66,97	192,36	61,50	66,44	83,43	56,23	66,90	110,56	56,65	3,90	24
21.11.2017	64,58	82,73	5,73	54,96	3,10	64,99	191,53	59,79	64,52	83,03	54,90	64,92	110,09	55,23	3,67	24
22.11.2017	62,92	80,37	5,73	53,39	3,17	63,33	185,92	58,18	62,87	80,62	53,37	63,25	106,84	53,70	3,52	24
23.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
24.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
25.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
26.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
27.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
28.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
29.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
30.11.2017	64,67	82,07	5,70	54,87	3,09	65,10	189,94	59,82	64,61	82,36	54,83	65,02	109,16	55,19	3,70	24
Итого:	63,53	2455,21	5,68	53,94	3,31	64,01	5537,09	58,73	63,40	2458,32	53,71	63,83	3252,62	54,07	102,53	720

Отоп = 102,53 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

Ответственный представитель потребителя _____

Семенов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
 К РАССМОТРЕНИЮ
 ПРОХОРОВА А.Н.
 29.11.17