

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.02.2018 по 28.02.2018

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 137 **ТЭКОН-0455**

Нагрузка по узлу учета: отоп. = **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод		подающий трубопровод		обратный трубопровод		подающий трубопровод			обратный трубопровод		тепло Гкал	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	G1 тн	P1	t1 (C) ср/сут	P2	t2 (C) ср/сут	G2 тн	t2 (C) ср/сут	t3 (C) ср/сут	G3 тн	t3 (C) ср/сут	t4 (C) ср/сут	G4 тн	t4 (C) ср/сут		
01.02.2018	85.17	78.37	5.75	68.60	4.77	86.14	181.32	76.79	85.26	78.52	68.96	86.08	104.66	69.04	6.07	24
02.02.2018	84.60	78.55	5.68	68.39	4.70	85.54	181.19	76.50	84.71	78.71	68.81	85.50	104.98	68.95	5.92	24
03.02.2018	79.82	78.96	5.68	65.36	4.68	80.64	181.08	72.55	79.92	79.08	65.70	80.61	105.53	65.71	5.32	24
04.02.2018	74.33	77.62	5.48	61.20	4.52	75.05	179.10	67.67	74.42	77.68	61.50	75.01	103.63	61.45	4.76	24
05.02.2018	74.95	77.80	5.51	61.51	4.54	75.70	178.59	68.26	75.06	77.84	61.81	75.68	103.85	62.04	4.83	24
06.02.2018	69.67	77.05	5.60	57.78	4.66	70.30	177.94	63.71	69.77	77.08	58.05	70.28	102.74	58.35	4.23	24
07.02.2018	68.37	76.82	5.61	56.65	4.67	68.97	177.38	62.49	68.44	76.83	56.93	68.91	102.39	57.07	4.16	24
08.02.2018	72.49	77.94	5.38	59.67	4.42	73.22	179.32	66.08	72.60	77.94	59.95	73.14	103.93	60.09	4.63	24
09.02.2018	74.36	77.83	5.46	60.95	4.48	75.07	177.97	67.60	74.42	77.82	61.38	74.99	103.75	61.38	4.81	24
10.02.2018	74.73	78.39	5.69	61.20	4.70	75.51	179.19	67.91	74.83	78.40	61.50	75.40	104.50	61.64	4.92	24
11.02.2018	79.78	80.19	5.88	65.40	4.84	80.66	183.40	72.55	79.92	80.22	65.67	80.58	107.00	65.77	5.38	24
12.02.2018	81.42	80.41	5.89	66.64	4.85	82.30	183.86	73.90	81.56	80.49	66.81	82.24	107.49	66.97	5.57	24
13.02.2018	79.70	79.27	5.83	65.18	4.81	80.51	181.07	72.41	79.82	79.29	65.49	80.47	106.05	65.58	5.35	24
14.02.2018	78.36	79.18	5.76	63.92	4.75	79.18	180.83	71.24	78.43	79.13	64.39	79.08	105.85	64.53	5.24	24
15.02.2018	76.92	80.57	5.85	63.47	4.81	77.68	183.60	70.37	76.93	80.51	63.65	77.60	107.63	63.87	4.99	24
16.02.2018	74.47	80.55	6.01	61.76	4.96	75.21	183.53	68.25	74.51	80.41	61.88	75.12	107.50	62.14	4.72	24
17.02.2018	74.02	80.02	6.01	61.24	4.98	74.81	182.59	67.80	74.14	79.83	61.36	74.74	106.78	61.74	4.72	24
18.02.2018	70.53	79.21	5.97	58.82	4.95	71.24	180.97	64.77	70.62	78.97	59.07	71.17	105.59	59.26	4.28	24
19.02.2018	70.69	79.34	6.07	58.88	5.04	71.33	180.82	64.85	70.72	79.12	59.15	71.27	105.77	59.24	4.31	24
20.02.2018	69.21	78.42	5.88	57.74	4.89	69.84	179.04	63.53	69.27	78.16	58.02	69.79	104.48	58.10	4.19	24
21.02.2018	71.50	79.20	5.77	59.37	4.78	72.20	180.93	65.59	71.56	78.95	59.74	72.13	105.58	59.82	4.40	24
22.02.2018	74.73	79.47	5.86	61.64	4.86	75.55	181.55	68.35	74.84	79.26	62.07	75.46	106.01	62.11	4.79	24
23.02.2018	80.54	78.98	5.80	65.37	4.81	81.44	180.32	73.11	80.59	78.77	65.53	81.32	105.52	65.96	5.53	24
24.02.2018	86.47	79.74	5.81	69.73	4.80	82.43	181.77	78.33	86.51	79.46	69.92	87.34	106.73	70.30	6.14	24
25.02.2018	88.51	79.75	5.77	71.05	4.77	89.51	182.25	79.99	88.56	79.48	71.59	89.42	106.83	71.70	6.39	24
26.02.2018	76.61	78.95	5.76	62.86	4.76	77.40	180.78	69.78	76.70	78.88	63.16	77.33	105.39	63.31	5.03	24
27.02.2018	76.61	78.95	5.76	62.86	4.76	77.40	180.78	69.78	76.70	78.88	63.16	77.33	105.39	63.31	5.03	24
28.02.2018	76.61	78.95	5.76	62.86	4.76	77.40	180.78	69.78	76.70	78.88	63.16	77.33	105.39	63.31	5.03	24
Итого:	76,61	2210,47	5,76	62,86	4,76	77,40	5061,96	69,78	76,70	2208,58	63,16	77,33	2950,94	63,31	140,73	672

Отоп = 140,73 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

Ответственный представитель потребителя _____

Федотов Ю.В.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
01.03.18
ОСТАПЕНКО Н.Н.