

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.01.2018 по 31.01.2018

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОН-0450

Нагрузка по узлу учета: отопл.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подводящий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/ уг	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)				
01.01.2018	693,53	76,67	5,70	699,02	65,32	3,07	-5,49	7,55	-0,33	24
02.01.2018	687,87	78,78	5,59	693,35	66,75	3,00	-5,48	7,94	-0,34	24
03.01.2018	705,89	81,06	5,67	711,46	69,42	3,00	-5,57	8,43	-0,36	24
04.01.2018	714,20	83,66	5,79	719,70	71,04	3,08	-5,50	8,67	-0,36	24
05.01.2018	692,17	80,34	5,65	697,61	68,14	3,04	-5,44	8,11	-0,34	24
06.01.2018	686,35	84,32	5,56	691,85	70,81	2,98	-5,50	8,94	-0,36	24
07.01.2018	698,26	88,43	5,64	703,79	74,24	3,00	-5,53	9,55	-0,38	24
08.01.2018	690,00	76,66	5,55	695,36	65,61	2,95	-5,36	7,46	-0,32	24
09.01.2018	689,22	74,22	5,62	694,48	63,43	3,01	-5,26	7,14	-0,31	24
10.01.2018	704,07	80,65	5,60	709,47	68,57	2,95	-5,40	8,31	-0,34	24
11.01.2018	700,13	84,19	5,57	705,65	71,12	2,94	-5,52	8,80	-0,36	24
12.01.2018	700,35	90,43	5,68	705,91	75,38	3,02	-5,56	10,18	-0,39	24
13.01.2018	712,97	98,80	5,72	718,65	81,53	3,02	-5,68	11,92	-0,43	24
14.01.2018	723,23	98,25	5,78	728,75	81,51	3,03	-5,52	11,72	-0,42	24
15.01.2018	685,53	88,06	5,61	690,68	73,56	3,00	-5,15	9,43	-0,35	24
16.01.2018	699,83	81,30	5,65	705,19	68,96	3,01	-5,36	8,31	-0,34	24
17.01.2018	694,49	83,93	5,45	699,77	70,89	2,86	-5,28	8,73	-0,35	24
18.01.2018	686,94	85,64	5,37	692,25	71,95	2,82	-5,31	9,07	-0,36	24
19.01.2018	675,58	86,63	5,22	680,90	72,55	2,73	-5,32	9,18	-0,36	24
20.01.2018	665,45	88,13	5,14	670,80	73,08	2,69	-5,35	9,66	-0,36	24
21.01.2018	677,51	93,54	5,11	682,93	77,33	2,63	-5,42	10,62	-0,39	24
22.01.2018	676,49	93,43	5,01	681,92	77,00	2,55	-5,43	10,75	-0,39	24
23.01.2018	678,85	95,36	4,85	684,32	78,52	2,41	-5,47	11,07	-0,40	24
24.01.2018	664,77	92,73	4,74	670,17	76,23	2,36	-5,40	10,61	-0,38	24
25.01.2018	673,37	93,84	4,87	678,80	77,25	2,44	-5,43	10,81	-0,39	24
26.01.2018	673,37	93,84	4,87	678,80	77,25	2,44	-5,43	10,81	-0,39	24
27.01.2018	673,37	93,84	4,87	678,80	77,25	2,44	-5,43	10,81	-0,39	24
28.01.2018	673,37	93,84	4,87	678,80	77,25	2,44	-5,43	10,81	-0,39	24
29.01.2018	673,37	93,84	4,87	678,80	77,25	2,44	-5,43	10,81	-0,39	24
30.01.2018	673,37	93,84	4,87	678,80	77,25	2,44	-5,43	10,81	-0,39	24
31.01.2018	673,37	93,84	4,87	678,80	77,25	2,44	-5,43	10,81	-0,39	24
Итого:	21317,27	87,85	5,33	21485,60	73,34	2,78	-168,33	297,82	-11,51	744

Qот= 297,82 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0 тн

Ответственный представитель потребителя _____

Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

ТКАЧЕВА Т.С.
29.01.2018