

Договор № ЭКГ -14-205

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.11.2017 по 30.11.2017

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 139  
ТЭКОН-0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло		Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)		G1-G2 тонн	Qот Гкал	
01.11.2017	656,01	59,55	5,76	661,33	51,87	2,91	-5,32	4,79	-0,25	24
02.11.2017	658,33	59,76	5,74	663,68	52,04	2,89	-5,36	4,84	-0,25	24
03.11.2017	667,30	60,67	5,81	672,76	52,84	2,92	-5,46	4,97	-0,26	24
04.11.2017	656,96	59,57	5,60	662,33	51,81	2,78	-5,37	4,86	-0,25	24
05.11.2017	663,99	60,56	5,64	669,46	52,59	2,80	-5,47	5,04	-0,26	24
06.11.2017	662,00	59,64	5,58	667,40	51,86	2,75	-5,40	4,93	-0,25	24
07.11.2017	675,83	61,53	5,72	681,45	53,47	2,82	-5,62	5,19	-0,27	24
08.11.2017	672,62	61,21	5,59	678,20	53,15	2,73	-5,58	5,16	-0,27	24
09.11.2017	262,22	24,74	5,64	264,39	21,46	4,48	-2,17	2,12	-0,04	24
10.11.2017	668,45	65,52	5,64	674,00	56,45	4,36	-5,55	5,79	-0,29	24
11.11.2017	665,07	65,32	5,65	670,31	56,29	4,24	-5,24	5,74	-0,27	24
12.11.2017	663,34	63,90	5,66	658,49	55,07	4,12	-5,15	5,52	-0,26	24
13.11.2017	668,35	65,43	5,66	673,60	56,31	4,00	-5,25	5,83	-0,27	24
14.11.2017	675,38	66,60	5,67	680,29	57,49	3,88	-4,91	5,90	-0,26	24
15.11.2017	688,50	67,36	5,67	693,92	58,10	3,77	-5,42	6,10	-0,29	24
16.11.2017	674,57	64,94	5,68	679,84	56,31	3,65	-5,27	5,56	-0,27	24
17.11.2017	681,93	68,15	5,69	687,27	58,72	4,03	-5,34	6,15	-0,29	24
18.11.2017	688,17	69,29	5,70	693,48	59,70	3,04	-5,31	6,31	-0,29	24
19.11.2017	694,39	69,54	5,73	699,79	59,98	3,04	-5,40	6,35	-0,30	24
20.11.2017	682,57	67,58	5,63	687,90	58,45	3,01	-5,33	5,95	-0,28	24
21.11.2017	679,10	65,57	5,73	684,37	56,97	3,10	-5,27	5,57	-0,27	24
22.11.2017	657,66	63,88	5,73	662,77	55,29	3,17	-5,11	5,39	-0,26	24
23.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
24.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
25.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
26.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
27.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
28.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
29.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
30.11.2017	673,11	65,68	5,70	678,35	56,90	3,09	-5,24	5,64	-0,27	24
<b>Итого:</b>	<b>19737,62</b>	<b>63,19</b>	<b>5,68</b>	<b>19893,80</b>	<b>54,72</b>	<b>3,32</b>	<b>-156,19</b>	<b>151,88</b>	<b>-7,32</b>	<b>720</b>

Qот= 151,88 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0 тн

Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_

Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



ПРИНЯТО  
К РАССМОТРЕНИЮ  
ПРОХОРОВА А.Н.  
29.11.17