

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.12.2018 по 16.12.2018

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОН-17 №0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подводящий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)				
01.12.18	432,60	68,34	5,12	434,53	54,32	3,83	-1,93	5,98	-0,10	24
02.12.18	433,31	67,86	5,09	435,28	54,00	3,81	-1,97	5,92	-0,10	24
03.12.18	431,80	67,04	5,22	433,67	53,45	3,92	-1,87	5,79	-0,09	24
04.12.18	425,80	64,24	5,16	427,64	51,54	3,88	-1,84	5,33	-0,09	24
05.12.18	432,84	66,64	5,03	434,78	53,31	3,76	-1,94	5,69	-0,09	24
06.12.18	430,89	66,91	5,15	432,71	53,55	3,86	-1,82	5,68	-0,09	24
07.12.18	433,21	67,84	5,10	435,09	54,23	3,82	-1,88	5,81	-0,09	24
08.12.18	432,54	67,57	5,37	434,32	54,02	4,04	-1,78	5,79	-0,09	24
09.12.18	432,84	67,95	5,20	434,70	54,39	3,90	-1,86	5,79	-0,09	24
10.12.18	431,16	67,76	5,36	432,97	54,09	4,04	-1,81	5,82	-0,09	24
11.12.18	432,61	67,06	5,24	434,39	53,79	3,94	-1,78	5,67	-0,09	24
12.12.18	429,30	65,14	5,18	430,90	52,56	3,90	-1,60	5,34	-0,08	24
13.12.18	428,95	64,57	5,25	430,74	52,15	3,96	-1,79	5,26	-0,08	24
14.12.18	425,04	64,73	5,16	426,85	51,98	3,88	-1,81	5,35	-0,09	24
15.12.18	421,98	66,69	4,97	423,80	53,02	3,74	-1,82	5,69	-0,09	24
16.12.18	425,58	66,93	4,87	427,44	53,18	3,64	-1,86	5,78	-0,09	24
Итого:	6880,45	66,70	5,15	6909,81	53,35	3,87	-29,36	90,69	-1,42	384

Qот= 90,69 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0 тн

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
20.12.2018
К РАССМОТРЕНИЮ
ТАНОВИЦКИЙ В.А.