

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 24.01.2019 по 20.02.2019

Договор №53278

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Крупносортщиков, 12а

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,446 Г кал/ч.

Тип тепловычислителя: КАРАТ 2001 мод. 01 №21330312

Субабоненты \_\_\_\_\_

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Отопление	подающий трубопровод		обратный трубопровод		ГВС зима	ГВС лето			Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	G1 тн	t2 (C) ср/сут	G2 тн		Qот Гкал	t3 (C) ср/сут	G3 тн	t4 (C) ср/сут		G4 тн	Qгвс (теплообменник) Гкал	tгвс (C) ср/сут	
24.01.2019	82.45	252.42	61.88	250.10	5.20	90.80	0.00	37.00	0.00	0.00	91.71	13.27	1.20	24
25.01.2019	83.45	255.15	62.67	252.78	5.31	90.06	0.00	37.32	0.00	0.00	91.14	12.02	1.08	24
26.01.2019	84.64	255.92	63.43	253.55	5.44	93.40	0.00	37.77	0.00	0.00	94.14	14.37	1.33	24
27.01.2019	85.50	252.54	63.56	250.09	5.55	93.37	0.00	37.60	0.00	0.00	96.27	15.77	1.49	24
28.01.2019	89.68	265.09	66.98	262.52	6.03	94.61	0.00	38.31	0.00	0.00	94.95	13.45	1.26	24
29.01.2019	85.26	258.66	64.17	256.19	5.47	92.60	0.00	38.18	0.00	0.00	93.71	13.37	1.23	24
30.01.2019	88.68	268.21	66.92	265.59	5.86	90.68	0.00	38.28	0.00	0.00	90.17	12.60	1.12	24
01.02.2019	79.56	258.21	60.98	255.81	4.80	89.18	0.00	37.65	0.00	0.00	91.19	13.96	1.25	24
02.02.2019	86.26	270.88	65.92	268.25	5.52	91.91	0.00	38.22	0.00	0.00	89.19	12.75	1.12	24
03.02.2019	83.19	255.98	62.87	253.52	5.21	93.96	0.00	38.19	0.00	0.00	93.09	14.08	1.29	24
04.02.2019	87.79	252.30	64.80	249.94	5.81	86.61	0.00	37.16	0.00	0.00	95.24	12.66	1.18	24
05.02.2019	93.10	253.52	67.59	251.07	6.48	85.80	0.00	36.83	0.00	0.00	91.84	11.72	1.03	24
06.02.2019	93.00	259.62	68.17	257.18	6.47	88.95	0.00	36.91	0.00	0.00	93.29	12.98	1.14	24
07.02.2019	92.49	261.80	67.97	259.39	6.44	81.58	0.00	35.42	0.00	0.00	87.87	11.61	1.16	24
08.02.2019	88.88	265.13	66.55	262.59	5.93	89.41	0.00	36.54	0.00	0.00	90.69	11.17	0.98	24
09.02.2019	79.17	259.40	60.50	256.89	4.85	77.82	0.00	35.17	0.00	0.00	86.39	14.21	1.17	24
10.02.2019	78.23	268.59	60.67	266.00	4.73	81.05	0.00	35.36	0.00	0.00	83.55	16.05	1.32	24
11.02.2019	71.70	265.64	56.70	263.31	3.99	75.00	0.00	34.34	0.00	0.00	74.83	13.54	1.01	24
12.02.2019	68.44	247.33	53.90	245.11	3.60	74.93	0.00	33.03	0.00	0.00	77.46	14.71	1.12	24
13.02.2019	69.23	267.39	55.14	264.95	3.77	75.51	0.00	33.12	0.00	0.00	77.32	13.17	1.00	24
14.02.2019	67.36	268.74	54.11	266.40	3.57	75.37	0.00	33.20	0.00	0.00	76.74	14.09	1.06	24
15.02.2019	68.70	270.86	55.13	268.46	3.68	76.81	0.00	33.54	0.00	0.00	76.61	13.67	1.04	24
16.02.2019	67.28	265.72	54.05	263.39	3.52	76.15	0.00	33.43	0.00	0.00	76.83	13.35	1.01	24
17.02.2019	65.67	261.26	52.86	258.97	3.35	75.47	0.00	33.26	0.00	0.00	78.07	17.84	1.37	24
18.02.2019	67.86	270.35	54.76	267.88	3.55	74.45	0.00	33.34	0.00	0.00	76.60	12.64	0.95	24
19.02.2019	68.05	266.71	54.53	264.36	3.61	77.94	0.00	33.66	0.00	0.00	79.44	14.30	1.12	24
20.02.2019	80.21	271.13	62.36	268.60	4.84	84.41	0.00	35.18	0.00	0.00	85.22	15.57	1.30	24
<b>Итого:</b>	<b>80.15</b>	<b>7333.81</b>	<b>61.28</b>	<b>7265.58</b>	<b>138.30</b>	<b>84.51</b>	<b>0.00</b>	<b>35.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.67</b>	<b>381.94</b>	<b>32.29</b>	<b>672</b>

Qот = 138,30 Гкал

Qгвс (зима) = 0,00 Гкал

Qгвс (лето) = 32,29 Гкал

Gгвс (лето) = 381,94 т

Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



**ПРИНЯТО**  
25.02.2019  
**К РАССМОТРЕНИЮ**  
ТАНОВИЦКИЙ В.А.