

Договор № ЭКГ -14-205

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.10.2017 по 31.10.2017

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОН-0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло	тепло	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)				
01.10.2017	707,28	63,02	5,65	710,20	55,26	4,56	-2,92	5,34	-0,15	24
02.10.2017	701,99	62,39	5,87	704,89	54,58	4,66	-2,90	5,34	-0,14	24
03.10.2017	618,42	53,25	5,77	620,97	47,22	4,78	-2,55	3,62	-0,11	24
04.10.2017	477,82	48,01	5,88	479,79	40,75	4,69	-1,97	3,40	-0,07	24
05.10.2017	460,89	58,32	5,94	462,79	48,39	4,80	-1,90	4,49	-0,08	24
06.10.2017	444,91	55,80	6,00	446,75	46,57	4,85	-1,84	4,03	-0,08	24
07.10.2017	452,06	57,18	6,06	453,92	47,59	4,90	-1,86	4,26	-0,08	24
08.10.2017	450,15	56,82	6,12	452,01	47,53	4,95	-1,86	4,10	-0,08	24
09.10.2017	452,02	57,26	6,18	453,88	47,99	5,00	-1,86	4,11	-0,08	24
10.10.2017	451,66	57,37	6,24	453,52	48,16	5,06	-1,86	4,08	-0,08	24
11.10.2017	443,68	56,78	6,30	445,51	47,71	5,11	-1,83	3,95	-0,08	24
12.10.2017	445,90	56,16	6,36	447,74	47,40	5,16	-1,84	3,83	-0,08	24
13.10.2017	442,50	55,88	6,42	444,33	47,19	5,21	-1,83	3,77	-0,08	24
14.10.2017	439,22	55,56	6,48	441,03	46,91	5,26	-1,81	3,72	-0,08	24
15.10.2017	439,39	55,47	6,54	441,20	46,78	5,31	-1,81	3,74	-0,08	24
16.10.2017	443,80	56,12	6,60	445,63	47,33	5,36	-1,83	3,82	-0,08	24
17.10.2017	447,46	56,78	6,66	449,31	47,86	5,41	-1,85	3,91	-0,08	24
18.10.2017	441,51	55,54	6,72	443,33	47,00	5,46	-1,82	3,69	-0,08	24
19.10.2017	438,68	55,49	6,78	440,49	46,77	5,51	-1,81	3,75	-0,08	24
20.10.2017	436,12	54,59	6,84	437,92	45,82	5,57	-1,80	3,75	-0,07	24
21.10.2017	434,73	54,19	6,90	436,52	45,44	5,62	-1,79	3,73	-0,07	24
22.10.2017	442,69	55,87	6,96	444,52	46,62	5,67	-1,83	4,02	-0,08	24
23.10.2017	432,78	56,19	7,02	434,57	46,47	5,72	-1,79	4,13	-0,07	24
24.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
25.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
26.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
27.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
28.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
29.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
30.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
31.10.2017	436,73	55,42	6,96	438,54	46,18	5,67	-1,80	3,96	-0,07	24
Итого:	14439,53	56,04	6,47	14499,10	47,19	5,25	-59,57	112,40	-2,31	744

Qот= 112,40 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0 тн

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
01.11.17