

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.12.2017 по 31.12.2017

Наименование потребителя:

УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 137

ТЭКОН-0455

Нагрузка по узлу учета: отоп. = 0,446 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			подающий трубопровод		обратный трубопровод			подающий трубопровод			обратный трубопровод			тепло Гкал	Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	G1 тн	p1	t1 (C) ср/сут	p2	t2 (C) ср/сут	G2 тн	t2 (C) ср/сут	t3 (C) ср/сут	G3 тн	t3 (C) ср/сут	t4 (C) ср/сут	G4 тн	t4 (C) ср/сут	G4 тн	t4 (C) ср/сут	Qот		
01.12.2017	72,47	82,17	5,79	60,26	4,77	73,00	190,81	66,39	72,32	82,45	60,47	72,97	109,90	60,72	4,60	24			
02.12.2017	70,96	81,31	5,72	58,87	4,73	71,46	189,57	64,94	70,80	81,56	59,20	71,43	108,64	59,29	4,49	24			
03.12.2017	68,44	81,73	5,74	57,27	4,75	68,92	191,91	62,87	68,33	81,98	57,63	68,90	109,25	57,72	4,18	24			
04.12.2017	65,10	80,70	5,82	54,81	4,84	65,53	189,33	59,99	65,01	80,88	55,01	65,51	107,79	55,29	3,79	24			
05.12.2017	64,37	80,04	5,83	54,23	4,96	64,85	187,74	59,33	64,37	80,26	54,44	64,82	106,91	54,76	3,73	24			
06.12.2017	64,06	79,48	5,88	53,93	4,92	64,48	186,44	59,00	64,03	79,69	54,24	64,46	106,11	54,45	3,67	24			
07.12.2017	64,71	78,54	5,85	54,01	4,90	65,13	183,54	59,42	64,64	78,75	54,19	65,09	104,80	54,58	3,81	24			
08.12.2017	67,21	79,89	5,91	56,15	4,96	67,74	186,63	61,78	67,23	80,18	56,39	67,71	106,68	56,67	4,05	24			
09.12.2017	70,48	78,95	5,87	58,46	4,93	71,10	185,38	62,88	68,65	79,69	57,29	69,12	106,00	57,67	4,20	24			
10.12.2017	73,79	79,35	5,71	60,59	4,78	74,46	186,33	67,10	73,78	79,70	60,56	74,35	106,06	60,98	4,90	24			
11.12.2017	75,52	79,85	5,61	61,59	4,66	76,19	187,55	68,50	75,52	80,19	61,75	76,11	106,73	62,18	5,15	24			
12.12.2017	76,12	79,78	5,73	61,90	4,77	76,80	187,32	69,01	76,11	80,12	61,98	76,74	106,66	62,50	5,25	24			
13.12.2017	78,22	82,13	5,88	63,82	4,87	78,99	193,02	71,09	78,32	82,49	63,89	78,97	109,90	64,45	5,50	24			
14.12.2017	74,40	82,73	6,01	61,84	4,98	75,12	193,40	68,24	74,55	83,06	61,88	75,13	110,68	62,35	4,85	24			
15.12.2017	74,30	81,67	5,91	61,52	4,90	75,02	190,40	67,98	74,41	82,01	61,49	75,00	109,25	61,97	4,88	24			
16.12.2017	76,37	81,09	5,82	62,82	4,82	77,14	188,63	69,63	76,49	81,41	62,79	77,10	108,51	63,28	5,14	24			
17.12.2017	76,29	78,06	5,80	62,72	4,78	77,08	180,63	69,60	76,40	78,43	62,70	77,01	104,42	63,27	4,93	24			
18.12.2017	78,35	82,55	5,95	67,22	4,90	78,56	190,87	70,54	77,39	83,07	63,51	78,04	110,47	64,03	5,16	24			
19.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
20.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
21.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
22.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
23.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
24.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
25.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
26.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
27.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
28.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
29.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
30.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
31.12.2017	77,00	80,37	5,86	64,25	4,83	77,59	186,71	69,92	76,76	80,97	63,00	77,38	107,80	63,53	5,08	24			
Итого:	73,67	2496,18	5,85	61,30	4,85	74,25	5815,12	67,15	73,55	2506,84	60,77	74,13	3337,84	61,21	138,54	744			

Qотоп = 138,54 Гкал

Q(невозврат) входит в Qот.

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
БАРДЫШ Н.В.
25, 12, 2017