

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.12.2017 по 31.12.2017

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОН-0450

Нагрузка по узлу учета: отоп. = 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная


Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло Qот Гкал	тепло Qневоз. Гкал	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)				
01.12.2017	675,57	73,64	5,33	680,96	62,68	2,80	-5,39	7,11	-0,31	24
02.12.2017	667,47	72,12	5,27	672,79	61,31	2,78	-5,32	6,93	-0,30	24
03.12.2017	671,50	69,54	5,28	676,90	59,53	2,77	-5,40	6,43	-0,29	24
04.12.2017	661,40	66,09	5,36	666,65	56,92	2,87	-5,25	5,81	-0,27	24
05.12.2017	656,43	65,43	5,47	661,66	56,37	2,99	-5,23	5,71	-0,27	24
06.12.2017	650,81	65,02	5,42	655,94	56,04	2,96	-5,13	5,62	-0,26	24
07.12.2017	642,26	65,69	5,39	647,47	56,18	2,96	-5,21	5,87	-0,27	24
08.12.2017	655,20	68,40	5,47	660,61	58,43	2,98	-5,41	6,25	-0,29	24
09.12.2017	651,04	69,80	5,49	656,34	59,45	3,01	-5,30	6,46	-0,29	24
10.12.2017	647,62	71,73	5,42	652,95	60,77	2,96	-5,33	6,81	-0,30	24
11.12.2017	651,14	75,15	5,28	656,63	63,08	2,83	-5,49	7,55	-0,32	24
12.12.2017	655,78	76,92	5,16	661,33	64,39	2,73	-5,55	7,90	-0,33	24
13.12.2017	655,27	77,55	5,27	660,80	64,77	2,81	-5,53	8,05	-0,33	24
14.12.2017	675,71	79,80	5,41	681,28	66,76	2,86	-5,57	8,47	-0,34	24
15.12.2017	680,99	75,85	5,54	686,48	64,38	2,95	-5,49	7,50	-0,33	24
16.12.2017	672,34	75,77	5,45	677,77	64,14	2,91	-5,43	7,50	-0,32	24
17.12.2017	666,91	77,91	5,36	672,32	65,64	2,85	-5,41	7,87	-0,33	24
18.12.2017	642,81	77,83	5,31	648,08	65,64	2,81	-5,27	7,54	-0,32	24
19.12.2017	679,66	79,93	5,48	685,17	67,46	2,91	-5,51	8,15	-0,34	24
20.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
21.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
22.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
23.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
24.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
25.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
26.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
27.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
28.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
29.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
30.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
31.12.2017	663,13	78,56	5,38	668,52	66,25	2,86	-5,40	7,85	-0,33	24
Итого:	20517,43	75,06	5,38	20684,41	63,51	2,87	-166,98	204,21	-8,79	744

Qот= 204,21 Гкал
Q(невозврат) входит в Qот.

G(невозврат)= 0 тн

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



**ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
БАРДЫШ Н.В.
25.12.2017**