

**Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период  
с 01.12.2017 по 31.12.2017**

Наименование потребителя:

**УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Крупносортщиков, 12а

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Тип тепловычислителя: **КАРАТ 2001 мод. 01 №21330312**

Субабоненты \_\_\_\_\_

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Отопление Qот Гкал	подающий трубопровод		обратный трубопровод		ГВС зима Qгвс (теплообменник) Гкал	ГВС лето			Время работы, час
	t1 (C) ср/сут	G1 тн	t2 (C) ср/сут	G2 тн		t3 (C) ср/сут	G3 тн	t4 (C) ср/сут	G4 тн		tгвс (C) ср/сут	Gгвс тн	Qгвс Гкал	
01.12.2017	63,35	262,35	50,79	257,75	3,30	80,39	61,99	75,41	55,02	0,83	37,99	0,00	0,00	24
02.12.2017	67,09	261,48	52,95	256,84	3,70	84,55	69,51	79,43	66,85	0,57	39,73	0,00	0,00	24
03.12.2017	65,24	263,06	52,18	258,44	3,44	81,63	53,08	75,89	49,90	0,55	38,89	0,00	0,00	24
04.12.2017	62,77	262,23	50,58	257,76	3,20	79,11	50,05	73,71	49,07	0,34	37,99	0,00	0,00	24
05.12.2017	63,11	262,96	50,92	258,47	3,21	79,39	44,53	74,84	44,26	0,22	38,23	0,00	0,00	24
06.12.2017	64,23	265,64	51,84	261,13	3,29	79,59	53,31	73,81	52,45	0,37	38,39	0,00	0,00	24
07.12.2017	64,73	263,13	51,96	258,80	3,36	81,59	52,00	76,30	50,46	0,39	38,74	0,00	0,00	24
08.12.2017	66,14	262,80	52,85	258,28	3,50	83,69	55,12	78,79	55,61	0,23	39,95	0,00	0,00	24
09.12.2017	67,65	262,74	53,81	258,33	3,64	85,82	67,08	80,10	60,08	0,94	40,95	0,00	0,00	24
10.12.2017	70,16	262,70	55,36	258,32	3,90	89,61	59,02	82,80	57,74	0,51	42,33	0,00	0,00	24
11.12.2017	74,90	263,63	57,96	258,97	4,47	93,18	67,22	87,02	63,51	0,74	44,30	0,00	0,00	24
12.12.2017	76,14	262,96	58,62	258,40	4,61	93,98	63,32	88,53	64,08	0,28	44,61	0,00	0,00	24
13.12.2017	75,18	260,16	57,84	255,45	4,52	94,79	45,93	89,13	46,37	0,22	44,75	0,00	0,00	24
14.12.2017	74,27	254,02	56,99	249,46	4,39	95,16	53,05	90,32	52,92	0,27	44,23	0,00	0,00	24
15.12.2017	72,67	259,02	56,66	254,30	4,15	89,88	52,47	85,00	52,88	0,22	42,76	0,00	0,00	24
16.12.2017	72,15	258,23	56,30	253,64	4,10	89,85	60,33	84,69	60,79	0,27	42,66	0,00	0,00	24
17.12.2017	75,26	257,34	58,13	252,69	4,41	94,81	52,26	88,14	52,54	0,33	44,28	0,00	0,00	24
18.12.2017	76,25	257,38	58,77	252,59	4,51	95,24	55,02	89,99	54,48	0,34	46,29	0,00	0,00	24
19.12.2017	77,53	258,87	59,76	253,98	4,60	95,77	51,35	90,54	49,66	0,42	45,88	0,00	0,00	24
20.12.2017	76,54	257,83	59,16	253,01	4,49	94,25	63,39	90,00	63,47	0,26	45,77	0,00	0,00	24
21.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
22.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
23.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
24.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
25.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
26.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
27.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
28.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
29.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
30.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
31.12.2017	76,77	258,02	59,23	253,19	4,53	95,09	56,58	90,17	55,87	0,34	45,98	0,00	0,00	24
<b>Итого:</b>	<b>72,58</b>	<b>8056,79</b>	<b>56,61</b>	<b>7911,66</b>	<b>128,63</b>	<b>90,59</b>	<b>1752,43</b>	<b>85,37</b>	<b>1716,74</b>	<b>12,09</b>	<b>43,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744</b>

Qот = 128,63 Гкал

Qгвс (зима) = 12,09 Гкал

Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_

Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



ПРИЕМО  
К РАССМОТРЕНИЮ  
БАРЕНЬ Ю.В.  
25.12.2017