

Карточка регистрации параметров на узле учёта
потребителя тепловой энергии за **Февраль 2020**

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 139
ТЭКОН-17 №0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат	тепло Qот Гкал	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)			
23.01.20	415,41	62,15	5,06	416,13	49,84	3,82	-0,72	5,11	24
24.01.20	418,85	66,06	4,94	419,58	52,21	3,72	-0,73	5,80	24
25.01.20	418,36	67,86	5,06	419,20	53,42	3,82	-0,84	6,03	24
26.01.20	419,19	67,94	5,02	420,02	53,70	3,78	-0,83	5,96	24
27.01.20	418,90	71,26	4,93	419,75	55,59	3,71	-0,85	6,56	24
28.01.20	420,58	74,87	5,06	421,49	57,41	3,81	-0,91	7,33	24
29.01.20	419,65	75,29	5,09	420,51	57,71	3,83	-0,86	7,38	24
30.01.20	419,05	73,95	4,95	419,92	56,97	3,72	-0,87	7,11	24
31.01.20	419,33	69,46	5,13	420,11	54,30	3,87	-0,78	6,34	24
01.02.20	415,87	64,38	5,15	416,63	51,05	3,90	-0,76	5,53	24
02.02.20	413,16	62,81	5,19	413,85	50,11	3,93	-0,69	5,24	24
03.02.20	410,02	61,95	5,15	410,73	49,40	3,91	-0,71	5,14	24
04.02.20	403,81	56,90	5,15	404,41	46,08	3,92	-0,60	4,38	24
05.02.20	408,36	57,09	5,00	409,03	46,17	3,79	-0,67	4,45	24
06.02.20	412,58	63,01	4,98	413,31	49,90	3,76	-0,73	5,40	24
07.02.20	402,09	68,87	4,87	402,85	53,58	3,67	-0,76	6,03	24
08.02.20	414,23	70,24	5,16	415,07	54,70	3,90	-0,84	6,44	24
09.02.20	417,24	72,93	5,13	418,08	56,32	3,87	-0,84	6,92	24
10.02.20	416,50	71,83	5,13	417,30	55,54	3,87	-0,80	6,77	24
11.02.20	413,27	66,19	5,22	414,02	52,13	3,96	-0,75	5,81	24
12.02.20	415,21	64,35	5,22	415,92	51,03	3,95	-0,71	5,53	24
13.02.20	411,18	63,12	5,14	411,86	50,33	3,90	-0,68	5,26	24
14.02.20	411,16	63,15	5,17	411,87	50,28	3,93	-0,71	5,29	24
15.02.20	415,25	65,93	5,16	416,04	51,90	3,91	-0,79	5,81	24
16.02.20	413,55	65,93	5,19	414,26	52,07	3,94	-0,71	5,72	24
17.02.20	410,44	63,24	5,16	411,16	50,11	3,92	-0,72	5,38	24
18.02.20	413,14	60,04	5,24	413,79	48,13	3,98	-0,65	4,92	24
19.02.20	399,35	52,33	5,15	399,77	42,99	3,93	-0,42	3,76	24
20.02.20	400,09	51,98	5,26	400,44	42,73	4,02	-0,35	3,72	24
Итого:	11985,82	65,35	5,11	12007,10	51,58	3,86	-21,28	165,12	696

Qот= 165,12 Гкал

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
25.02.2020
РАССМОТРЕНО
ТАНОВИЦКИЙ В.А.