

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за Октябрь 2020

Договор №53278

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Крупносортщиков, 12а

Нагрузка по узлу учета: отоп. = 0,446 Гкал/ч.

Тип тепловычислителя: **КАРАТ-307 №01131118**

Субабоненты _____

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			Отопление Гкал	подающий трубопровод			обратный трубопровод			ГВС зима Qtвс (теплообменник) Гкал	ГВС лето				Время работы час
	t1 (C) ср/сут	P1 кг/см2	G1 тн	t2 (C) ср/сут	P2 кг/см2	G2 тн		Qtот	t3 (C) ср/сут	P3 кг/см2	G3 тн	t4 (C) ср/сут	P4 кг/см2		G4 тн	Qtвс (C) ср/сут	Pгвс кг/см2	Gгвс тн	
18.09.20	54,38	6,81	137,00	45,79	5,46	135,80	1,18	60,53	7,13	6,70	26,21	0,24	0,00	0,00	7,10	14,30	0,89	24	
19.09.20	57,18	7,05	306,70	48,85	5,71	303,90	2,56	60,69	7,26	14,70	27,36	1,85	0,00	0,00	7,22	14,50	0,91	24	
20.09.20	58,26	6,80	306,10	49,20	5,45	303,40	2,57	60,46	7,42	17,50	28,27	3,78	0,00	0,00	7,37	17,30	1,11	24	
21.09.20	55,16	6,68	301,10	47,29	5,39	298,40	2,39	60,33	7,22	13,30	28,45	2,94	0,00	0,00	7,18	13,10	0,82	24	
22.09.20	60,87	6,85	303,90	51,38	5,54	301,10	2,90	60,16	6,96	13,40	28,89	4,28	0,00	0,00	6,92	13,30	0,82	24	
23.09.20	52,44	7,23	295,20	45,36	5,99	292,50	2,11	61,99	7,29	15,30	28,58	1,89	0,00	0,00	7,25	15,10	0,94	24	
24.09.20	56,54	7,42	284,20	48,02	6,08	281,60	2,44	62,38	7,65	14,00	28,81	2,32	0,00	0,00	7,61	13,80	0,89	24	
25.09.20	54,38	7,42	270,30	46,39	6,36	268,00	2,17	61,25	8,14	14,70	28,94	2,37	0,00	0,00	8,09	14,50	0,94	24	
26.09.20	53,01	7,78	265,20	45,23	6,75	262,90	2,09	62,74	8,32	12,30	28,69	1,54	0,00	0,00	8,27	12,10	0,78	24	
27.09.20	45,63	7,24	173,50	39,55	6,60	172,20	1,52	61,94	7,90	16,50	28,64	1,43	0,00	0,00	7,85	17,00	1,11	24	
28.09.20	54,48	7,51	272,80	46,66	6,44	270,60	2,14	61,86	7,23	13,20	28,96	1,27	0,00	0,00	7,19	13,00	0,83	24	
29.09.20	53,88	7,38	270,60	46,27	6,32	268,40	2,07	61,50	7,12	13,50	29,22	1,78	0,00	0,00	7,07	13,30	0,86	24	
30.09.20	50,36	7,16	261,70	43,76	6,17	259,60	1,73	60,67	7,02	14,50	29,17	1,07	0,00	0,00	6,97	14,30	0,92	24	
01.10.20	49,51	6,93	255,80	43,02	5,97	253,80	1,67	60,00	6,80	14,00	29,03	0,56	0,00	0,00	6,83	13,80	0,88	24	
02.10.20	48,69	6,86	254,80	42,41	5,91	252,70	1,60	60,54	6,76	14,00	28,90	0,31	0,00	0,00	6,72	13,80	0,86	24	
03.10.20	49,45	6,45	260,30	43,04	5,46	258,20	1,57	60,40	6,31	14,40	28,93	0,14	0,00	0,00	6,26	14,20	0,89	24	
04.10.20	47,82	6,12	233,10	41,10	5,32	231,30	1,57	62,32	6,24	13,90	28,71	0,10	0,00	0,00	6,18	16,90	1,08	24	
05.10.20	50,44	6,41	230,60	42,62	5,63	228,80	1,81	63,52	6,56	13,60	28,57	0,00	0,00	0,00	6,52	14,10	0,89	24	
06.10.20	50,56	6,51	229,90	42,63	5,74	228,20	1,82	58,97	6,44	7,40	28,58	0,00	0,00	0,00	6,47	13,80	0,90	24	
07.10.20	50,34	6,59	230,00	42,40	5,81	228,20	1,83	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,40	12,90	0,84	24	
08.10.20	50,65	6,85	230,50	42,46	6,07	228,70	1,89	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,66	13,40	0,98	24	
09.10.20	51,80	7,04	242,60	43,71	6,18	240,70	1,96	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,74	14,90	0,98	24	
10.10.20	46,20	6,84	238,00	39,93	6,01	236,20	1,49	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,56	14,80	0,97	24	
11.10.20	46,01	6,49	238,90	39,86	5,65	237,10	1,47	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,19	17,90	1,17	24	
12.10.20	46,55	6,57	246,20	40,42	5,68	244,30	1,51	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,20	13,90	0,91	24	
13.10.20	47,31	6,62	252,90	41,12	5,68	250,90	1,57	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,15	13,20	0,87	24	
14.10.20	45,36	6,65	252,60	39,92	5,72	250,70	1,38	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,22	14,00	0,93	24	
15.10.20	42,95	6,64	238,90	37,93	5,80	237,10	1,20	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,33	13,30	0,87	24	
16.10.20	38,41	5,83	166,60	34,71	5,26	165,10	0,84	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	5,47	11,30	0,68	24	
17.10.20	43,77	6,71	239,80	38,30	5,91	238,10	1,31	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,42	15,30	1,01	24	
18.10.20	47,75	6,46	239,60	40,79	5,67	238,00	1,67	61,17	7,15	13,52	28,57	1,47	0,00	0,00	6,19	16,80	1,10	24	
Итого:	50,33	6,83	7729,40	43,25	5,86	7666,50	56,13	61,17	7,15	419,15	28,57	1,47	0,00	0,00	60,79	443,90	28,52	744	

Qtот = 56,13 Гкал

Qtвс (зима) = 0,00 Гкал

Гкал

Qtвс (лето) = 28,52 Гкал

Гтвс (лето) = 443,90 т.

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



**ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ**
22.10.2020
Н. Н. ДСТАЛЕНКО