

Договор № ЭКГ -14-205

Карточка регистрации параметров на узле учёта  
потребителя тепловой энергии за Октябрь 2020

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Амундсена, 139  
ТЭКОН-17 №0450

Нагрузка по узлу учета: отоп.= 0,657 Гкал/ч.

Субабоненты \_\_\_\_\_

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			невозврат G1-G2 тонн	тепло Qот Гкал	Время работы, час
	G1 тн	t1 (C) ср/сут	P1 (кг/см2)	G2 тн	t2 (C) ср/сут	P2 (кг/см2)			
29.09.20	485,33	62,34	6,19	486,03	52,56	4,60	-0,70	4,75	24
30.09.20	477,38	61,26	6,00	478,01	51,83	4,46	-0,63	4,50	24
01.10.20	467,47	60,36	6,05	468,17	50,95	4,52	-0,70	4,40	24
02.10.20	464,34	60,78	6,18	465,02	51,25	4,64	-0,68	4,43	24
03.10.20	469,02	61,40	6,23	469,62	51,68	4,68	-0,60	4,56	24
04.10.20	445,48	58,29	6,26	446,05	48,84	4,75	-0,57	4,21	24
05.10.20	456,26	59,62	6,20	456,92	49,79	4,67	-0,66	4,49	24
06.10.20	468,16	61,69	6,12	468,83	51,46	4,58	-0,67	4,79	24
07.10.20	459,70	60,56	5,94	460,30	50,42	4,45	-0,60	4,66	24
08.10.20	458,19	60,32	5,90	458,85	50,15	4,41	-0,66	4,66	24
09.10.20	468,18	62,19	5,91	468,86	51,69	4,40	-0,68	4,92	24
10.10.20	466,08	61,39	5,95	466,67	51,31	4,44	-0,59	4,70	24
11.10.20	467,69	61,23	5,96	468,30	51,34	4,45	-0,61	4,63	24
12.10.20	468,95	61,97	5,80	469,56	51,92	4,31	-0,61	4,71	24
13.10.20	473,96	62,26	5,75	474,53	52,27	4,26	-0,57	4,73	24
14.10.20	473,85	62,48	5,93	474,43	52,50	4,42	-0,58	4,73	24
15.10.20	467,85	60,57	6,02	468,38	51,18	4,51	-0,53	4,39	24
16.10.20	442,87	54,18	5,46	443,26	46,56	4,09	-0,39	3,37	24
17.10.20	384,80	42,38	4,77	384,93	37,15	3,63	-0,13	2,01	24
18.10.20	379,84	42,29	4,79	380,11	36,55	3,65	-0,27	2,18	24
19.10.20	407,97	49,70	4,77	408,39	42,20	3,58	-0,42	3,06	24
<b>Итого:</b>	<b>9553,37</b>	<b>58,44</b>	<b>5,82</b>	<b>9565,22</b>	<b>49,22</b>	<b>4,36</b>	<b>-11,85</b>	<b>88,87</b>	<b>504</b>

Qот= 88,87 Гкал

Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



ПРИНЯТО  
К РАССМОТРЕНИЮ  
2.10.2020  
Н.Н. ОСТАПЕНКО