

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за Август 2020

Договор №53278

Наименование потребителя: УК "ДОМ"

Адрес: ул.Крупносортщиков, 12а

Нагрузка по узлу учёта: отоп = 0,446 Гкал/ч.

Тип тепловычислителя: КАРАТ-307 №01131118

Субабоненты \_\_\_\_\_

Дата	подающий трубопровод			обратный трубопровод			Отопление Qот Гкал	подающий трубопровод			обратный трубопровод			ГВС зима Qгвс (теплообменник) Гкал	ГВС лето				Время работы, час
	t1 (C)	P1 кг/см2	G1 тн	t2 ©	P2 кг/см2	G2 тн		t3 ©	P3 кг/см2	G3 тн	t4 (C)	P4 кг/см2	G4 тн		tгвс ©	Pгвс кг/см2	Gгвс тн	Qгвс Гкал	
22.07.20															59,33	7,37	14,50	0,88	24
23.07.20															59,36	7,37	14,80	0,90	24
24.07.20															58,60	7,37	15,40	0,92	24
25.07.20															57,97	7,37	14,60	0,87	24
26.07.20															58,35	7,37	16,10	0,97	24
27.07.20															58,93	7,37	15,50	0,94	24
28.07.20															59,52	7,37	15,70	0,96	24
29.07.20															58,11	7,37	15,70	0,94	24
30.07.20															58,06	7,37	15,20	0,90	24
31.07.20															58,85	7,37	14,80	0,89	24
01.08.20															58,41	7,37	14,80	0,89	24
02.08.20															51,10	7,36	19,10	0,94	24
03.08.20															33,59	5,10	7,10	0,28	24
04.08.20															23,43	1,57	0,00	0,00	24
05.08.20															22,78	1,56	0,00	0,00	24
06.08.20															33,32	4,54	12,40	0,60	24
07.08.20															58,30	7,37	16,10	0,95	24
08.08.20															58,06	7,37	14,30	0,85	24
09.08.20															57,73	7,37	16,10	0,96	24
10.08.20															59,40	7,37	16,20	0,98	24
11.08.20															59,88	7,37	16,70	1,02	24
12.08.20															57,96	7,36	10,80	0,64	24
13.08.20															54,26	7,37	15,60	0,89	24
14.08.20															57,23	7,37	16,90	0,99	24
15.08.20															57,32	7,37	14,90	0,87	24
16.08.20															56,03	7,36	17,80	1,03	24
17.08.20															56,51	7,37	17,20	1,00	24
18.08.20															55,75	6,95	14,40	0,85	24
19.08.20															56,49	6,92	14,20	0,84	24
20.08.20															59,24	7,37	14,50	0,89	24
21.08.20															58,12	7,37	13,40	0,81	24
<b>Итого:</b>															<b>53,94</b>	<b>6,80</b>	<b>434,80</b>	<b>25,45</b>	<b>744</b>

Qот = 0,00 Гкал

Qгвс (зима) = 0,00 Гкал

Qгвс (лето) = 25,45 Гкал

Gгвс (лето) = 434,80 т.

Ответственный представитель ТСО \_\_\_\_\_



Ответственный представитель потребителя \_\_\_\_\_

Федотов Ю.Б.

**ВРЯНЕТО**  
24.08.2020  
**К РАССМОТРЕНИЮ**  
ТАНОВИЦКА В.А.